



Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania przetargowego na adaptację posadzek żywicznych w pomieszczeniach czystych – nr postępowania F2/37/2021.

Działając w imieniu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki (dalej: „Zamawiający”) działając na podstawie art. 260 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, **informuje o unieważnieniu postępowania.**

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp tj. wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wykonawcę DP FLOOR Sp. z o.o., Sp. K., ul. Wolska 55, 95-054 Ksawerów. Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Wykonawca w złożonym kosztorysie na etap II nie uwzględnił następujących pozycji z przedmiaru zamawiającego:

- 5 d.1.1 - Posadzki antyelektrostatyczne z żywicy - ułożenie taśmy przewodzącej,
- 6 d.1.1 - Posadzki epoksydowe elektrostatyczne - warstwy gruntujące,
- 7 d.1.1 - Posadzki epoksydowe elektrostatyczne - warstwy przewodzące,
- 8 d.1.1 - Posadzki epoksydowe elektrostatyczne - warstwy ścieralna,
- 13 d.1.2 - Posadzki antyelektrostatyczne z żywicy - ułożenie taśmy przewodzącej ,
- 14 d.1.2 - Posadzki epoksydowe elektrostatyczne - warstwy gruntujące ,
- 15 d.1.2 - Posadzki epoksydowe elektrostatyczne - warstwy przewodzące ,
- 16 d.1.2 - Posadzki epoksydowe elektrostatyczne - warstwy ścieralna.

Wykonawca w złożonym kosztorysie dodał następujące pozycje których nie było w przedmiarach zamawiającego:

- 5 d.1.1 - Wykonanie posadzki: - Wyczyszczenie i przygotowanie podłoża do aplikacji gruntu - ucrete primer LCAS - od 1 mm do 2 mm na m2 - Montaż taśm miedzianych - Aplikacja posadzki antystatycznej Ucrete MF40AS - 8,0 - 9,0 kg na m2 – 35 m2.



11 d. 1.2 - Wykonanie posadzki: - Wyczyszczenie i przygotowanie podłoża do aplikacji gruntu - ucrete primer LCAS - od 1 mm do 2 mm na m2 - Montaż taśm miedzianych - Aplikacja posadzki antystatycznej Ucrete MF40AS - 8,0 - 9,0 kg na m2

Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych
Prokurek Samolistny


mgr Witold Syrwid

