

Zamawiający:

Gmina Miejska Przemyśl - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1
37-700 Przemyśl

Przemyśl, 14.01.2022 r.

Numer postępowania: ZDM.NE-3.333.1.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2022 roku

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający podaje poniżej treść zapytań złożonych do w/w postępowania o udzielenie zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

1. W opisie przedmiotu zamówienia do przetargu pkt.IE – „E. Usługi w zakresie kompleksowego czyszczenia , malowania słupów oświetleniowych : oświetlenia drogowego do wys. 2,5 m w ilości 150 szt., słupów parkowych w ilości 40 szt. oraz parkowych stylizowanych 15 szt. oraz zabezpieczenia powłokami antykorozyjnymi części poziomych ww. słupów do głębokości 0,5 m, z niezbędnym rozebraniem i odtworzeniem chodników w obrębie konserwowanych słupów” nie są podane parametry : rodzaj farby oraz kolory.
Prosimy o podanie rodzaju oraz koloru farby do malowania słupów oświetlenia drogowego, słupów parkowych oraz słupów parkowych stylizowanych.
- **Ad.1** - Do malowania , zabezpieczenia antykorozyjnego słupów należy zastosować farby spełniające wymogi normy PN-EN ISO 12944 „Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich dla kategorii korozyjności atmosfery C3 (średnia) oraz dla kategorii korozyjności wody i gruntu Im3 (dla część słupa posadowionego w ziemi), przy przyjęciu trwałości systemu malarskiego wg ww. normy – M (średni od 5 do 15 lat).
Zakłada się nałożenie powłok malarskich po dokonaniu czyszczenia słupów metodą ręczną przy spełnieniu wymogów normy PN-EN ISO 8501-1 „Przygotowanie podłoża stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoża stalowych oraz podłoża stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok”, przy przyjęciu stopnia przygotowania powierzchni nie zabezpieczonych powłokami malarskimi lub po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok w przypadku metod ręcznych St2 . Wymagania ww. normy dla stopnia St2 – „Gruntowne czyszczenie ręczne oraz czyszczenie z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, przyczepna zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie czy obce zanieczyszczenia.”
Do malowania , zabezpieczenia antykorozyjnego słupów zaleca się zastosowanie farb epoksydowych lub poliuretanowych spełniających wymogi norm PN-EN ISO 12944 i PN-EN ISO 8501-1 opisane wyżej.

Kolor zastosowanych powłok malarskich – czarny RAL 9005 (dla części odkrytej w ziemi i do wysokości 1,1 m nad poziom terenu), dla pozostałej części kolor dobrany do istniejącej kolorystyki słupa, najczęściej będzie to kolor szary np. RAL 7040, RAL 7042.

2. W opisie przedmiotu zamówienia do przetargu pkt. II A jest dołączona tabelka z wymienionymi pracami przy wymianie wyeksploatowanych elementów oświetlenia oraz montaż nowych elementów infrastruktury oświetlenia przy usuwaniu awarii spowodowanych m.in. kolizjami drogowymi, zniszczeniem na skutek czynników losowych, wandalizmem kradzieżą itp. W tabelce występuje pkt.12 „Wykonanie mufy kablowej, przelotowej na kablu czterożyłowym”

Po analizie całej specyfikacji do przetargu, zamawiający nie podaje czy wykonawca jest zobowiązany do lokalizacji uszkodzenia kabla w celu wykonania mufy kablowej. Zwracamy się z prośbą o dodanie do tabelki pozycji dotyczącej lokalizacji uszkodzeń powłoki kabli oświetlenia drogowego.

- **Ad.2** - W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) określono obowiązki , odpowiedzialność Wykonawcy oraz wytyczne Zamawiającego dotyczące wykonywania usług konserwacji w ramach ryczałtu . Określono też co w szczególności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i tak :
w pkt 15) Lokalizację uszkodzeń linii kablowych zasilających latarnie oświetleniowe , oraz szafy oświetleniowe (do granicy stron określonych w warunkach przyłączenia przez PGE Dystrybucja S.A.)
w pkt. 16) Lokalizację uszkodzeń przewodów linii napowietrznych nn zasilających oprawy oświetleniowe podwieszane na słupach tych linii.

Zamawiający nie przewiduje za czynności wymienione w pkt. 15 i 16 dodatkowego wynagrodzenia poza ustaloną przez Wykonawcę w ofercie cenę ryczałtową.

3. W opisie przedmiotu zamówienia do przetargu pkt. II A jest dołączona tabelka z wymienionymi pracami przy wymianie wyeksploatowanych elementów oświetlenia oraz montaż nowych elementów infrastruktury oświetlenia przy usuwaniu awarii spowodowanych m.in. kolizjami drogowymi, zniszczeniem na skutek czynników losowych, wandalizmem kradzieżą itp. W tabelce występuje pkt.12 „Wykonanie mufy kablowej, przelotowej na kablu czterożyłowym”

Po analizie całej specyfikacji do przetargu, zamawiający nie podaje czy wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni chodnika drogi itp.

- **Ad.3** - W opisie przedmiotu zamówienia do przetargu pkt. II A w załączonej tabeli w pkt. 15 wyszczególniono następujący zakres prac : „ Odtworzenie nawierzchni chodników po naprawie, wymianie kabli i słupów”
Wykonanie mufy jest integralną częścią naprawy kabla , a więc odtworzenie nawierzchni chodników , w takim przypadku będzie rozliczane wg ww. pkt. oferty , po ustaleniu i zatwierdzeniu szczegółowego zakresu prac odtworzeniowych w trakcie usuwania awarii przez Inspektora Nadzoru.

Prace wyszczególnione w pkt. 15) nie dotyczą odtworzenia nawierzchni chodników w obrębie słupów przy ich malowaniu zgodnie z zakresem określonym w opisie przedmiotu zamówienia do przetargu pkt.I E – „E. Usługi w zakresie kompleksowego

czyszczenia , malowania słupów oświetleniowych : oświetlenia drogowego do wys. 2,5 m w ilości 150 szt., słupów parkowych w ilości 40 szt. oraz parkowych stylizowanych 15 szt. oraz zabezpieczenia powłokami antykorozyjnymi części poziomych ww. słupów do głębokości 0,5 m, z niezbędnym rozebraniem i odtworzeniem chodników w obrębie konserwowanych słupów”

Zamawiający nie przewiduje za czynności związane z rozebraniem i odtworzeniem chodników w obrębie konserwowanych słupów dodatkowego wynagrodzenia poza ustaloną przez Wykonawcę w ofercie cenę ryczałtową.

W przypadku uszkodzeń kabli pod powierzchnią jezdni , odtworzenie nawierzchni jezdni leży po stronie Zamawiającego. W takim przypadku zakres prac odtworzeniowych zostanie ustalony i zatwierdzony w trakcie usuwania awarii przez Inspektora Nadzoru.

Uporządkowanie pozostałego terenu w tym terenów zielonych po wykonaniu wszelkich robót i czynności związanych z konserwacją infrastruktury oświetlenia winno być przez Wykonawcę (Oferenta) określone w oferowanej cennie ryczałtowej – pkt. 1a oferty oraz w cenie wykonania poszczególnych robót poza ryczałtem określonych w pkt. 1b oferty.

4. W opisie przedmiotu zamówienia do przetargu pkt. II A jest dołączona tabelka z wymienionymi pracami przy wymianie wyeksploatowanych elementów oświetlenia oraz montaż nowych elementów infrastruktury oświetlenia przy usuwaniu awarii spowodowanych m.in. kolizjami drogowymi, zniszczeniem na skutek czynników losowych, wandalizmem kradzieżą itp.

Wykonawca składa ofertę na wyszczególnione pozycję. Oferta składana jest na początku roku i ceny mają obowiązywać cały rok. W przy nagłych podwyżek cen poszczególnych materiałów zamawiający dopuszcza negocjacje cen wymienionych w tabelce w formularzu ofertowym.

- **Ad.4** - Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen określonych w pkt. II opisu przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy.
5. W nawiązaniu do wymagań opraw drogowych LED czy zamawiający dopuszcza oprawy o regulacji kąta oprawy na wysięgniku w zakresie -15° do $+15^{\circ}$ pod warunkiem spełnienia wymagań oświetleniowych dotyczących poszczególnych kategorii dróg? Równocześnie dbając o dobry interes zamawiającego czy w przypadku gdyby wymagania nie zostały spełnione przy w/w zakresie, czy dopuszcza zastosowanie dodatkowej przejściówki umożliwiającej zwiększenie zakresu regulacji oprawy?

W wymienionych przez zamawiającego naświetlaczach do 400W, czy zamawiający kierował się mocą odpowiednią do tradycyjnego źródła światła ? Jeżeli tak czy zamawiający dopuszcza zmienniki w postaci opraw LED o światłości nie gorszej niż generowane przez tradycyjne źródło 400W?

- **Ad.5** - Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw o minimalnym stopniu regulacji nachylenia $+15^{\circ}$ do -15° , pod warunkiem iż w przypadku nachylenia istniejącego wysięgnika, na słupie na którym podlega wymianie oprawa oświetleniowa powyżej

15°, będzie zastosowany do mocowania oprawy adapter korygujący nachylenie oprawy , zapewniający możliwość ustawienia powierzchni świecącej oprawy równoległe do jezdni.

Zamawiający zakłada iż wymienione w pkt 25 tabeli określającej zakres II zamówienia prace dotyczą wymiany istniejącego naświetlacza , na naświetlacz o tych samych parametrach IP i IK oraz tych samych parametrach świetlnych . Dopuszcza się zastosowanie naświetlaczy spełniających ww. warunki w tym parametrów świetlnych (strumień , rozsył) jako zamienników z źródłami światła LED.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu