

Łomża, dn. 21.11.2024 r.

WIR.271.2.17.1.2024

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia szatni i hali sportowej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży”, znak sprawy: **WIR.271.2.17.2024**

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”:

### Pytanie 1

Jakie są wymagania co do zamków w szafach?

Czy komory w szafach powinny być ponumerowane, jeśli tak to jaką metodą?

Czy w szafkach mają być półki (poziomo), czy przegrody pionowe, jeśli tak to jakie są ich wymiary?

Czy grubość blachy (0,7mm), to grubość razem z cynkiem i farbą oraz jak to będzie weryfikowane?

### Odpowiedź na pytanie 1:

Zamek motylkowy: wykonany ze stali nierdzewnej.

Zamek szyfrowy: zamek mechaniczny z rygłem, wykonany ze tworzywa sztucznego i metalu, z funkcją czterocyfrowego kodu oraz funkcją odzyskiwania kodu. Zamawiający wyjaśnia, że numeracja komór w szafach nie jest objęta przedmiotem zamówienia. Ponadto Zamawiający określił w dokumentach zamówienia minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wskazał przykładową wizualizację w opisie przedmiotu zamówienia - zał. nr 5a do SWZ OPZ cz. I - poz. 3 zawiera przykładową wizualizację oraz opis półki pionowej: „w każdej skrytce dodatkowo dwie wąskie półki pionowe, w wewnętrznej części drążek na wieszaki ubraniowe”. Ten sam opis dotyczy również poz. 4 i 5 OPZ. Zamawiający nie narzuca wymiarów półek pionowych. Określona w OPZ grubość blachy (0,7mm) jest grubością przed położeniem wszystkich powłok. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 9 Wzoru umowy (zał. nr 7 do SWZ) w ramach realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca zobowiązany jest do: przekazania Zamawiającemu dokumentów dotyczących poszczególnych elementów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy (w szczególności: atestów, aprobat technicznych, certyfikatów CE, deklaracji właściwości użytkowych, dokumentów dopuszczających do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polski, dokumentów gwarancyjnych producentów, instrukcji obsługi i konserwacji oraz innych dokumentów wydanych przez producenta – w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski).

Powyższe wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z up. Prezydenta Miasta

Piotr Sejdziński  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA