



Kórnik, dnia 29 maja 2023 roku

Nr sprawy: B-FP.271.19.2023

Wszyscy oferenci

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, pn.: „Budowa ulicy Cisowej w miejscowości Dachowa oraz budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego w miejscowości Kamionki”

Zamawiający, Miasto i Gmina Kórnik, z siedzibą w Kórniku (62-035), Plac Niepodległości 1, w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1

„Przy budowie parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego w Kamionkach na Etapie II należy wykonać bandę sportową wzdłuż boiska w ilości 50 mb.
Proszę o informację z jakiego materiału ma zostać wykonana banda sportowa oraz proszę o podanie wymiarów.”

Odpowiedź:

Dotyczy CZĘŚCI II zamówienia - „Budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego w miejscowości Kamionki”:

Banda boiskowa systemowa, z tworzywa sztucznego PCV (lub odpowiednika), przenośna z możliwością łatwego montażu i demontażu składająca się z modułów długości 1-3 m i wysokości około 70 cm.

Banda boiska musi być stabilna, odporna na uderzenia piłką i mrozoodporna. Zaprojektowano bandę o kształcie trójkątnym zbliżonym do bariery drogowej U-14e.

Pytanie 2

„Proszę o podanie parametrów jaką geowłókninę filtracyjną należy zastosować?”

Odpowiedź:

Dotyczy CZĘŚCI I zamówienia - „Budowa ulicy Cisowej w miejscowości Dachowa”:



URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK

WYDZIAŁ FUNDUSZY POZABUDŻETOWYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 | 62-035 KÓRNIK | KORNIK@KORNIK.PL

Parametry geowłkniny filtracyjnej:

1.	mas powierzchniowa	g/m ²	≥ 120
2.	wodoprzepuszczalność	m/s	≥ 0,05
3.	umowny wymiar porów Q ₉₀	μm	≤ 140
4.	wytrzymałość na rozciąganie	kN/m	≥ 8,0
5.	odporność na przebicie statyczne CBR	kN	≥ 1,2

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Wydział Funduszy Pozabudżetowych
i Zamówień Publicznych
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

z up. Burmistrza
Bronisław Dominiak
Wiceburmistrz

Sprawę prowadzi:

Główny Specjalista ds. zamówień publicznych
Violetta Górczak-Mieloch
UMiG Kórnik
Pokój nr 201, II piętro, tel. 618 972 619

Główny Specjalista
ds. zamówień publicznych
Violetta Górczak-Mieloch
Violetta Górczak-Mieloch