



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie przeglądu i konserwacji stałego systemu gaszenia - hydrantów oraz podręcznych środków gaśniczych - gaśnic w obiektach Muzeum Śląskiego: Al. W. Korfantego 3 w Katowicach, T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach”. Nr referencyjny: DAG-SK-261-04/23

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: **wykonanie przeglądu i konserwacji stałego systemu gaszenia - hydrantów oraz podręcznych środków gaśniczych - gaśnic.**

1.1 Instalacje hydrantowe:

Wykonanie rocznego przeglądu instalacji hydrantowej oraz wykonanie przeglądu węży pólstywnych pod ciśnieniem. Elementy systemu:

Rodzaje i ilości hydrantów:

- 1.1.1 Hydranty zewnętrzne znajdujące się na terenie Muzeum Śląskiego przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach - **8 szt.**; przyłącze dla PSP **1 szt.**
- 1.1.2 Hydranty wewnętrzne znajdujące się w obiekcie MSGG- Budynek Główny, MSTG- Garaż Podziemny, MSGH- Hol Centralny w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach – **73szt.**
- 1.1.3 Hydranty wewnętrzne znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach budynek MS8- Restauracja- **4 szt.**
- 1.1.4 Hydranty wewnętrzne znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach budynek MS15 Centrum Scenografii Polskiej – **3 szt.**
- 1.1.5 Hydranty wewnętrzne znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach budynek Stolarski – **2 szt.**
- 1.1.6 Hydranty wewnętrzne znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach budynek Łaźni – **4 szt.**
- 1.1.7 Hydranty wewnętrzne znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach budynek MS46 Warsztat Elektryków – **2 szt.**

Hydranty wewnętrzne znajdujące się w siedzibie przy al. W. Korfantego 3 w Katowicach – **15 szt.**

OKALIZACJA	HYDRANTY PRZEGLĄD ROCZNY	
	ŚREDNICA \varnothing 25	ŚREDNICA \varnothing 52
AL.W.KORFANTEGO 3	15	
T.DOBROWOLSKIEGO 1	72	16



1.2 Podręczne środki gaśnicze

Wykonanie rocznego przeglądu gaśnic oraz wykonanie remontu gaśnic.

Rodzaje i ilość gaśnic:

- 1.2.1 Gaśnice proszkowe GP6X,GP1X/GP2X/UGS2X znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach w obiekcie MSGG- Budynek Główny, MSTG- Garaż Podziemny, MSGH- Hole Centralny – **82 szt.**
- 1.2.2 Gaśnice proszkowe GP6X znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach budynek MS8- Restauracja - **6 szt.**
- 1.2.3 Gaśnice proszkowe GP6X znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach budynek MS15 Centrum Scenografii Polskiej - **3 szt.**
- 1.2.4 Gaśnice proszkowe GP6X znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach budynek Stalarni – **4 szt.**
- 1.2.5 Gaśnice proszkowe GP6X znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach budynek Łaźni – **7 szt.**
- 1.2.6 Gaśnice proszkowe znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach budynek MS46 Warsztat Elektryków – **4 szt.**
- 1.2.7 Gaśnice proszkowe znajdujące się w obiektach Muzeum Śląskiego w budynkach Kuźnia, Warsztat Mechaniczny, Budynek Bartosza, Wieża Warszawa II przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach - GP6X **11 szt.**, GP1X– **1 szt.**
- 1.2.8 Gaśnice proszkowe zapasowe znajdujące się w Butlowni GP6X- **6 szt.**, GP4X- **2 szt.**, GSE2X- **1szt.**
- 1.2.9 Gaśnice samochodowe GP6X – **3 szt.**, GP2X- **2 szt.**, GP1X- **4 szt.**
- 1.2.10 Gaśnic proszkowe GP6X,GP4X,GP2X/GS5X znajdujące się w siedzibie przy al. W. Korfańskiego 3 w Katowicach – **26 szt.**

LOKALIZACJA	GAŚNICE						
	GP6X	GS5X	GP4X	GP2X	GW2X	GSE2X	GP1X
	PRZEGLĄD ROCZNY- ILOŚĆ GAŚNIC						
AL.W.KORFANTEGO 3	20	2	3	1			
T.DOBROWOLSKIEGO 1	133		2	1	1	3	4

1.3 Pozostałe obowiązki Wykonawcy.

1.3.1 Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji systemów protokołem, zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,
- nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
- nazwisko i podpis konserwatora,
- rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego,
- wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem: koniecznych do przeprowadzenia remontów wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji, sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,
- wykaz zainstalowanych części zamiennych,
- wyniki prób i pomiarów,
- datę przeprowadzenia przeglądu,
- datę następnego przeglądu,
- podpis pracownika przeprowadzającego przegląd.

2. Termin wykonania prac.

Wykonanie przeglądów i konserwacji stałego systemu gaszenia - hydrantów oraz podręcznych środków gaśniczych - gaśnic, Wykonawca będzie realizowane w terminie do dnia 20.12.2023r.

3. Teren wykonania prac.

Wykonanie przeglądów i konserwacji stałego systemu gaszenia - hydrantów oraz podręcznych środków gaśniczych - gaśnic będzie prowadzone na terenie zewnętrznym oraz w budynkach kompleksu Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ulicy Tadeusza Dobrowolskiego 1 oraz wewnątrz budynku przy Al. W. Korfanteo 3 w Katowicach.