



Gdynia, 1 lipca 2022 r.

## Pytania i odpowiedzi nr 1

### Sygnatura sprawy 12/WIB/R/2022

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej naprawy stanu technicznego budynku nr 1 w KW Lasowice Wielkie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego*

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

#### **Pytanie nr 1:**

W opisie przedmiotu zamówienia jest „likwidacja zasypanego byłego zjazdu betonowego 25m<sup>2</sup>”. Proszę o określenie na czym ma polegać likwidacja? Czy na wykonaniu nowej nawierzchni utwardzonej?

#### **Pytanie nr 2:**

Czy bezodpływowy zbiornik, do którego należy odprowadzić wody deszczowe istnieje?

#### **Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający posiada badania określające poziom wód gruntowych?

#### **Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający posiada podkłady budowlane budynku nr 1 (rzuty, przekroje)?

### **Odpowiedzi:**

#### **Ad. 1**

Likwidacja polega na rozbiórce byłego zjazdu. Należy rozebrać całą płytę zjazdową przykrytą gruntem i uzupełnić wyrwę po rozbiórce materiałem przepuszczalnym, np. piaskiem, żwirem

#### **Ad.2**

Bezodpływowy zbiornik na wodę deszczową nie istnieje. Należy zaprojektować zbiornik uwzględniający potrzeby obiektu.


**Ad.3**

Zamawiający posiada dokumentację badań podłoża gruntowego z sierpnia 2020 r.

**Ad.4**

Zamawiający posiada dokumentację – Ekspertyzę techniczną stanu technicznego zagłębionego budynku nr 1 z 2020 r. Posiadamy podkłady budowlane.

SZEF ZARZĄDU



płk Tomasz CZYREK