

UWAGA: PRZY WYKONANIU ETAPU II INWESTYCJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZMIANY PRZEBIEGU ZREALIZOWANEGO I ETAPU INWESTYCJI ORAZ ZMIANY RZĘDNYCH WYSOKOŚCIOWYCH WYKONANYCH STUDNI I KANAŁÓW

(S18) – studnie do realizacji w ramach etapu II inwestycji

S2 – studnie do realizacji w ramach etapu I inwestycji

– przyłącza ø200/160 do realizacji w ramach etapu II inwestycjinym ozn. na schematach studni kolorem czerwonym

UWAGI

1. Wszystkie rzędne terenu i uzbrojenia podziemnego ustalono w oparciu o aktualny podkład geodezyjny lub przyjęto zagłębienie standardowe dla danego rodzaju sieci, które należy traktować orientacyjnie.
Należy uwzględnić ewentualne zmiany głębokości ułożenia przewodów i możliwość wystąpienia nieujawnionego uzbrojenia podziemnego terenu.
Rzeczywistą głębokość ułożenia podziemnego uzbrojenia należy określić na placu budowy. Przy odkrywkach zachować szczególną ostrożność.
2. W trakcie realizacji inwestycji zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji.
3. Prace prowadzić odcinkami, o długości umożliwiającej zakończenie prac na odcinku, w ciągu godzin roboczych.
4. W przypadku nie odkrycia kabla energetycznego nie stosuje się rur ochronnych dwudzielnych na kable en.
5. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z zasadami BHP, §147 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 43 z dnia 6 lutego 2003r., poz.401).
6. Rzędne zwieńczenia studni zweryfikować na budowie i dopasować do rzeczywistych rzędnych terenu/nawierzchni ulepszonych.
7. Przyłącza ø200/160 ozn. na schematach studni kolorem czerwonym

Projektant	mgr inż.A.Potiechin	Upr. bud. nr 172/Sz/2002 spec.sanitarna	PRACOWNIA PROJEKTOWA PROGAZ – PP 70–240 SZCZECIN, ul.Narutowicza 13a/1 tel/fax 091–433–65–23
Projektant	mgr inż.M.Wasilewska	Upr. bud. nr ZAP/0222/POOS/13 spec.sanitarna	
Sprawdził	mgr inż.P.Petrus	Upr. bud. nr 86/Sz/91,165/Sz/93 15/Sz/98 spec.sanitarna	

Obiekt: *Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i odprowadzeniem ścieków do rowu w m. Trzeszyn gm. Karnice.*

Treść: PROFIL PODŁUŻNY SIECI – ETAP II
ODCINKI: S15–S18, S27–S39–...–S43

Nr projektu: 37/PP/05/2021 | Data: 02.2023r | Skala: 1:100/500 | Nr rys. 2



UWAGA: PRZY WYKONANIU ETAPU II INWESTYCJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZMIANY PRZEBIEGU ZREALIZOWANEGO I ETAPU INWESTYCJI ORAZ ZMIANY RZĘDNYCH WYSOKOŚCIOWYCH WYKONANYCH STUDNI I KANAŁÓW

(S18) – studnie do realizacji w ramach etapu II inwestycji

S2 – studnie do realizacji w ramach etapu I inwestycji

UWAGI

1. Wszystkie rzędne terenu i uzbrojenia podziemnego ustalono w oparciu o aktualny podkład geodezyjny lub przyjęto zagłębienie standardowe dla danego rodzaju sieci, które należy traktować orientacyjnie.
Należy uwzględnić ewentualne zmiany głębokości ułożenia przewodów i możliwość wystąpienia nieujawnionego uzbrojenia podziemnego terenu.
Rzeczywistą głębokość ułożenia podziemnego uzbrojenia należy określić na placu budowy. Przy odkrywkach zachować szczególną ostrożność.
2. W trakcie realizacji inwestycji zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji.
3. Prace prowadzić odcinkami, o długości umożliwiającej zakończenie prac na odcinku, w ciągu godzin roboczych.
4. W przypadku nie odkrycia kabla energetycznego nie stosuje się rur ochronnych dwudzielnych na kable en.
5. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z zasadami BHP, §147 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 43 z dnia 6 lutego 2003r., poz.401).
6. Rzędne zwieńczenia studni zweryfikować na budowie i dopasować do rzeczywistych rzędnych terenu/nawierzchni ulepszonych.
7. Sieć kanalizacji sanitarnej ø200 //kolektory/ – wg odrębnego opracowania.
8 Przed przystąpieniem do połączenia z instalacją kanalizacyjną należy wykonać próbny wykop dla sprawdzenia miejsca i zagłębienia wyjścia z budynków istniejących przykanalików kanalizacyjnych. Rozbieżności dotyczyć mogą również ich przebiegu.
9. Na projektowanych przyłączach do ściany budynku zastosować nasuwki celem połączenia sie z istniejącą rurą.

Projektant	mgr inż.A.Potiechin	Upr. bud. nr 172/Sz/2002 spec.sanitarna	PRACOWNIA PROJEKTOWA PROGAZ – PP 70–240 SZCZECIN, ul.Narutowicza 13a/1 tel/fax 091–433–65–23
Projektant	mgr inż.M.Wasilewska	Upr. bud. nr ZAP/0222/POOS/13 spec.sanitarna	
Sprawdził	mgr inż.P.Petrus	Upr. bud. nr 86/Sz/91,165/Sz/93 15/Sz/98 spec.sanitarna	

Obiekt: *Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Trzeszyn.*

Treść: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY
NA ODCINKU: S1–S18

Nr projektu: 37/PP/05/2021 | Data: 06.2022r | Skala: 1:100/500 | Nr rys. 2.1



9. Na projektowanych przyłączach do ściany budynku zastosować nasuwki celem połączenia sie z istniejącą rurą.

Projektant	mgr inż.A.Potiechin	Upr. bud. nr 172/Sz/2002 spec.sanitarna	PRACOWNIA PROJEKTOWA PROGAZ – PP 70–240 SZCZECIN, ul.Narutowicza 13a/1 tel/fax 091–433–65–23
Projektant	mgr inż.M.Wasilewska	Upr. bud. nr ZAP/0222/POOS/13 spec.sanitarna	
Sprawdził	mgr inż.P.Petrus	Upr. bud. nr 86/Sz/91,165/Sz/93 15/Sz/98 spec.sanitarna	

Obiekt: *Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Trzeszyn.*

Treść: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY
NA ODCINKU: S20–S38

Nr projektu: 37/PP/05/2021 | Data: 06.2022r | Skala: 1:100/500 | Nr rys. 2.2



9. Na projektowanych przyłączach do ściany budynku zastosować nasuwki celem połączenia sie z istniejącą rurą.

Projektant	mgr inż.A.Potiechin	Upr. bud. nr 172/Sz/2002 spec.sanitarna	PRACOWNIA PROJEKTOWA PROGAZ – PP 70–240 SZCZECIN, ul.Narutowicza 13a/1 tel/fax 091–433–65–23
Projektant	mgr inż.M.Wasilewska	Upr. bud. nr ZAP/0222/POOS/13 spec.sanitarna	
Sprawdził	mgr inż.P.Petrus	Upr. bud. nr 86/Sz/91,165/Sz/93 15/Sz/98 spec.sanitarna	

Obiekt: *Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Trzeszyn.*

Treść: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY
NA ODCINKU: S40–S48

Nr projektu: 37/PP/05/2021 | Data: 06.2022r | Skala: 1:100/500 | Nr rys. 2.3