

Bydgoszcz, dnia 06. marca 2020 r.

L.dz.GZ/KOK/ 804 /20

ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzygminny Komplex Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w prowadzonym zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: „**Czyszczenie kotła parowego w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy**”.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest czyszczenie rusztowego kotła parowego o mocy cieplnej ok 27 MW, zainstalowanego w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy.

Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub oba zadania.

I. Zadanie nr 1 : czyszczenie kotła parowego w maju 2020 r.

Do zadań Wykonawcy będzie należało:

1. Alpinistyczne czyszczenie rur ekranowych w pierwszym ciągu kotła i stropu nad komorą paleniskową.
2. Alpinistyczne czyszczenie rur ekranowych w drugim ciągu kotła.
3. Czyszczenie obmurza i rusztu w komorze paleniskowej.
4. Czyszczenie rur ekranowych i pęczków przegrzewaczy pary w trzecim ciągu kotła.
5. Czyszczenie ekonomizerów w czwartym ciągu kotła.
6. Alpinistyczne usunięcie popiołów lotnych z czopucha kotła.
7. Usunięcie popiołów lotnych z leja pomiędzy drugim a trzecim ciągiem kotła

Prace muszą być prowadzone przez 24 godziny na dobę. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe ze względu na bezpieczeństwo, prace muszą być prowadzone równolegle.

W załączonym rysunku pokazane są elementy kotła, które wymagają czyszczenia. Obmurze komory paleniskowej sięga do wysokości EL. +23000.

Przed rozpoczęciem prac czyszczeniowych wylot leja pomiędzy drugim a trzecim ciągiem kotła musi być zasłonięty, by zabezpieczyć układ transportu popiołów przed dostaniem się do niego twardych grud zrzucanych w trakcie czyszczenia.

Termin realizacji: maj 2020 roku. O dokładnym terminie udostępnienia miejsca pracy wykonawca zostanie poinformowany z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Łączny czas realizacji zadania nie może przekroczyć 4 dni.

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarostaw Bańkowski

PREZES ZARZĄDU

Konrad Mikołajski

Międzygminny Komplex Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, klient@pronatura.bydgoszcz.pl

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

2020-1

II. Zadanie nr 2: czyszczenie kotła parowego we wrześniu 2020 r.

Do zadań Wykonawcy będzie należało:

1. Alpinistyczne czyszczenie rur ekranowych w pierwszym ciągu kotła i stropu nad komorą paleniskową.
2. Alpinistyczne czyszczenie rur ekranowych w drugim ciągu kotła.
3. Czyszczenie obmurza i rusztu w komorze paleniskowej.
4. Czyszczenie rur ekranowych i pęczków przegrzewaczy pary w trzecim ciągu kotła.
5. Czyszczenie ekonomizerów w czwartym ciągu kotła.
6. Alpinistyczne usunięcie popiołów lotnych z czopucha kotła.
7. Usunięcie popiołów lotnych z leja pomiędzy drugim a trzecim ciągiem kotła

Prace muszą być prowadzone przez 24 godziny na dobę. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe ze względu na bezpieczeństwo, prace muszą być prowadzone równolegle.

W załączonym rysunku pokazane są elementy kotła, które wymagają czyszczenia. Obmurze komory paleniskowej sięga do wysokości EL. +23000.

Przed rozpoczęciem prac czyszczeniowych wylot leja pomiędzy drugim a trzecim ciągiem kotła musi być zasłonięty, by zabezpieczyć układ transportu popiołów przed dostaniem się do niego twardych grud zrzucanych w trakcie czyszczenia.

Termin realizacji: wrzesień 2020 roku. O dokładnym terminie udostępnienia miejsca pracy wykonawca zostanie poinformowany z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Łączny czas realizacji zadania nie może przekroczyć 4 dni.

W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Załącznik do niniejszego zapytania ofertowego stanowi wzór umowy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panem Stanisławem Zwierzyńskim pod numerem tel. 507 876 322. Oferty prosimy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje w terminie do dnia 16 marca 2020 roku.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Barikowski

PREZES ZARZĄDU

Konrad Mikołajski

Załączniki:

- 1) Rysunek
- 2) Wzór umowy.