

Śrem, dnia 28 listopada 2024 r.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od progów unijnych, prowadzonego na podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji pn.: „Rozbudowa stacji tankowania LNG/CNG w Mateuszewie”.

Znak sprawy: ZP-09/2024

Zamawiający- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o., działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. ( Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ) Prawo zamówień publicznych, udziela następującego wyjaśnienia na następujące pytanie złożone przez Wykonawcę:

Pytanie 1: - Dot. SWZ, Zakres prac wykonawczych oraz legalizacyjnych: Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenie badania dystrybutora LNG z certyfikacją GUM?

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi potwierdza, tak, będzie konieczność przeprowadzenia badania dystrybutora przy udziale GUM.

Pytanie 2: - Dot. SWZ, Zakres prac wykonawczych oraz legalizacyjnych: Czy Zamawiający uzna za wystarczające spełnienie wymogu przeprowadzenie szkolenia przez Wykonawcę stacji LCNG z zakresu obsługi stacji. Wykonawca przyjmuje, że nie będzie wymagane przeprowadzenie szkoleń pod kątem certyfikacji TDT i UDT.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymagane będą szkolenia stanowiskowe z obsługi stacji. Uprawnienia TDT i UDT realizowane będzie wewnątrz przez Pgk w Śremie Sp. z o.o.

Pytanie 3: - Dot. Zał. nr 1: Kosztorys ofertowy: Zamawiający wskazał w zestawieniu wykonanie hydrantu. Z załączonego projektu wynika, że hydranty są już zainstalowane na

terenie Zamawiającego. Czy w związku z tym należy w ofercie usunąć wykonanie dodatkowego hydrantu? Jeśli nie, to czy jest odrębne opracowanie dotyczące wykonania dodatkowego hydrantu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy przyjąć wykonanie dodatkowego hydrantu.

Pytanie 4: Czy usunięcie drzew i korzeni w obrębie terenu budowy stacji przedstawione w projekcie jest w całości w zakresie po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wycinka drzew w obrębie terenu budowy stacji leży po stronie Zamawiającego, natomiast karczowanie jest po stronie Wykonawcy.