

## Zakres i opis zamówienia

**Przedmiot zamówienia:** Wymiana opraw **oświetlenia ewakuacyjnego** w budynku WNSiP przy ul. Mickiewicza 18 oraz w budynku BG przy ul. Tarczyńskiego 1, 1a w Szczecinie.

### Opis robót:

- Należy **zdemontować** wszystkie niesprawne **oprawy oświetlenia ewakuacyjnego** typu ORION LED 3,2W wg wykazu w tabeli poniżej:

L.p.	Ciągi komunikacyjne w budynku	Lokalizacja wg protokołu przeglądu technicznego	Ilość szt.
1	WNSiP US przy ul. Mickiewicza 18 – piwnica+parter+4 piętra	Nr 1/2019/US/WNoZ	15
2	Biblioteka Główna US przy ul. Tarczyńskiego 1 - piwnica+parter+3 piętra	Nr 1/2019/US/BG1	10
3	Biblioteka Główna US przy ul. Tarczyńskiego 1a - piwnica+parter+3 piętra	Nr 1/2019/US/BG	4
		<b>Razem:</b>	<b>29</b>

- W miejsce zdemontowanych opraw **zamontować łącznie 29 szt. opraw oświetlenia ewakuacyjnego LED z autotestem o wyglądzie i parametrach równorzędnych lub lepszych od zdemontowanych.**
- Montowane oprawy powinny być fabrycznie nowe oraz powinny posiadać wymagane atesty, deklaracje zgodności i certyfikat CNBOP.
- Po wykonaniu należy przeprowadzić test czasu pracy opraw i pomiary kontrolne natężenia oświetlenia.
- Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty posiadały zaświadczenia kwalifikacyjne „E” do 1 kV (lub wyższe), a osoby nadzorujące zaświadczenie „D” do 1 kV (lub wyższe).
- Zamawiający wyznacza wizję lokalną na dzień 24.02.2020 r, godz. 10:00. Spotkanie odbędzie się przy wejściu do budynku przy ul. Mickiewicza. Kontakt tel. do kierownika obiektu - 91 444 25 16 (mgr Magdalena Reszka).
- Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: **50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**
- Oferty należy składać tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, Zamawiający nie przyjmuje ofert w wersji papierowej.