



Urząd Gminy
w Psarach

Znak sprawy: ZP .271.02.2021

Nazwa zamówienia: „Budowa placów zabaw (projekty budowlane i realizacja) - budowa placu zabaw w Dąbiu”

Psary, dnia 18.05.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Psary

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy w Psarach

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), na zadanie pn.: „**Budowa placów zabaw (projekty budowlane i realizacja) - budowa placu zabaw w Dąbiu**”

Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1.

Jaką wysokość ogrodzenia przyjąć do wyceny – 1 m jak opisano w przedmiarze czy 1,5 m jak opisano w projekcie.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć ogrodzenie takie jak w projekcie tj. o wysokości 1,5m.

Pytanie nr 2.

Proszę o podanie jaką wysokość mają mieć panele w piłkochwytach 3 m czy 2,03 m.

Odpowiedź:

Panele w piłkochwytach należy wykonać o wys. 2,5m.

Pytanie nr 3.

Jaką karuzelę należy przyjąć do wyceny – krzyżową jak opisano w projekcie czy tarczową jak opisano w przedmiarze.

Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć karuzelę krzyżową, zgodnie z projektem.

Pytanie nr 4.

Proszę o podanie koloru nawierzchni SBR gdyż ma to istotny wpływ na jej cenę.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię o kolorze czerwonym.

Pytanie nr 5.

Proszę o podanie jakie ogrodzenie należy zdemontować i czy jest osadzone na podmurówce.

Odpowiedź:

Do demontażu należy przyjąć ogrodzenie o wysokości 1,5m wykonane z siatki metalowej powlekanej i słupków stalowych. Istniejące ogrodzenie nie posiada podmurówki. W załączeniu 1 zdjęcie – załącznik nr 1.

Urząd Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
tel. 32 29 44 920
e-mail: urzad@psary.pl
www.psary.pl

Zamawiający: Gmina Psary, 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4

Pytanie nr 6.

Proszę o podanie jaki e urządzenia zabawowe należy zdemontować / proszę o zamieszczenie zdjęć/

Odpowiedź:

Zdemontować należy: zestaw sprawnościowy sześciokąt - 1 szt., huśtawka podwójna - 1 szt, bujak sprężynowy - 2 szt., huśtawka wagowa - 2 szt., karuzela krzyżowa - 1 szt., zestaw zabawowo-sprawnościowy - 1 szt., stół do gry w szachy z siedziskami - 1 szt. Zdjęcia załącznik nr 1, 2 ,3.

Uwaga.

Zmiana odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 13.05.2021 r.

Pytanie nr 7.

Jaki piłko chwyt należy zamontować - w całości z siatki polipropylenowej na słupach metalowych 80x40x2x6000 jak opisano w przedmiarze czy jak opisano w projekcie w dolnym pasie do 3 m należy zamontować panel o wymiarach 2030x2510mm Wymiar oka 50x20 a w górnym pasie od 3-6 m siatka bezwęzłowa PP o grubości sznura 3mm i oku 100x100mm.

Odpowiedź:

Piłkochwyt należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tzn. w dolnym pasie do 2,5 m należy zamontować panel o wymiarach 2030x2510mm Wymiar oka 50x20 a w górnym pasie od 2,5-6 m siatka bezwęzłowa PP o grubości sznura 3mm i oku 100x100mm

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert jak również stają się integralną częścią SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Zatwierdzam

Z upoważnienia Wójta

Marta Szymiec
Zastępca Wójta

Załączniki:

1. Zdjęcie istniejącego ogrodzenia do demontażu.
2. Zdjęcia urządzeń zabawowych przeznaczonych do demontażu:
 - 2.1. Zdjęcie nr 1.
 - 2.2. Zdjęcie nr 2.
 - 2.3. Zdjęcie nr 3 .

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/psary>
 2. aa
- Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl