


UWAGA

1. KANAŁY WENTYLACYJNE WYKONAĆ Z BLACHY OCYNKOWANEJ KLASY SZCZELNOŚCI "B"
2. WSZYSTKIE CIĄGI WENTYLACYJNE DOMIERZYĆ NA BUDOWIE, NA WYMIAR RZECZYWISTY, OKREŚLONY PODCZAS MONTAŻU
3. KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ W PRZESTRZENIACH MIĘDZYSTROPOWYCH ORAZ POD STROPEM OBUDOWANE PŁYTĄ GIPSOWO-KARTONOWĄ
4. MOCOWANIA KANAŁÓW DO ŚCIAN I STROPÓW WYKONAĆ PRZY POMOCY SYSTEMOWYCH FABRYCZNYCH ZAWIESI I UCHWYTÓW, ZAWIERAJĄCYCH ZABEZPIECZENIA PRZED PRZENOSZENIEM DRGAŃ INSTALACJI.
5. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ STREFY POŻAROWE ORAZ PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻ. WYPOSAŻYĆ W PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE O ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EIS 120
6. PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ ŚCIANY I STROPY POWINNY BYĆ WYKONANE Z PRZESTRZENIĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ WYKONANIE USZCZELNIENIA POPRZECZ WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ I MASĄ TRWALE ELASTYCZNĄ
7. INSTALACJE WENTYLACJI WYPOSAŻYĆ W OTWORY REWIZYJNE UMOŻLIWIAJĄCE OCZYSZCZENIE WNĘTRZA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH O ILE NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI CZYSZCZENIA PRZEZ KRATKI WENTYLACYJNE.
8. WYKONAĆ PODPORY STAŁE I PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR.
9. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

Przed rozpoczęciem prac wykonawczych sprawdzić poprawność włączeń do istniejących kanałów i w razie potrzeby wprowadzić stosowne korekty.
Ewentualne kolizje rozwiązać na budowie

LEGENDA



- linia nawiewna okap
- linia wywiewna okap
- linia nawiewna kuchnia
- linia wywiewna kuchnia
- transfer powietrza

Wklejony obrazek #1 E7CC31D5.jpg	ul. Matejki 29/1 60-768 Poznań +48 78 555 66 33 ewelina@ev-architects.pl www.ev-architects.pl
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2000 r. NR 60, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione. branża	
INSTALACJE SANITARNE	
MODERNIZACJA I REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO ORAZ POMIESZCZEN BIUROWYCH W SKRZYDLE POŁNOCNYM PAWILONU NR 15 MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH	
inwestor	MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.
treść rysunku	POZIOM +1_
studium	RZUT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
data	31.05.2023
skala:	1:100
nr rysunku	W1