


- UWAGA
1. KANAŁY WENTYLACYJNE WYKONAĆ Z BLACHY OCYNKOWANEJ KLASY SZCZELNOŚCI "B"
 2. WSZYSTKIE CIĄGI WENTYLACYJNE DOMIERZYĆ NA BUDOWIE, NA WYMIAR RZECZYWISTY, OKREŚLONY PODCZAS MONTAŻU
 3. KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ W PRZESTRZENIACH MIĘDZYSTROPOWYCH ORAZ POD STROPEM OBUDOWANE PŁYTĄ GIPSOWO-KARTONOWĄ
 4. MOCOWANIA KANAŁÓW DO ŚCIAN I STROPÓW WYKONAĆ PRZY POMOCY SYSTEMOWYCH FABRYCZNYCH ZAWIESI I UCHWYTÓW, ZAWIERAJĄCYCH ZABEZPIECZENIA PRZED PRZENOSZENIEM DRGAŃ INSTALACJI.
 5. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ STREFY POŻAROWE ORAZ PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻ. WYPOSAŻYĆ W PRZECIWOPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE O ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EIS 120
 6. PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ ŚCIANY I STROPY POWINNY BYĆ WYKONANE Z PRZESTRZENIĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ WYKONANIE USZCZELNIENIA POPRZECZ WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ I MASĄ TRWAŁE ELASTYCZNĄ
 7. INSTALACJE WENTYLACJI WYPOSAŻYĆ W OTWORY REWIZYJNE UMOŻLIWIAJĄCE OCZYSZCZENIE WNETRZA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH O ILE NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI CZYSZCZENIA PRZEZ KRATKI WENTYLACYJNE.
 8. WYKONAĆ PODPORY STAŁE I PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR.
 9. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

Przed rozpoczęciem prac wykonawczych sprawdzić poprawność włączeń do istniejących kanałów i w razie potrzeby wprowadzić stosowne korekty. Ewentualne kolizje rozwiązać na budowie

LEGENDA



- linia nawiewna
- linia wywiewna
- transfer powietrza

Wklejony obrazek #1 E7CC31D6.jpg	ul. Matejki 29/1 60-768 Poznań +48 78 555 66 33 ewelina@ev-architects.pl www.ev-architects.pl
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z późn. zmianami). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.	
branża	
INSTALACJE SANITARNE	
MODERNIZACJA I REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W SKRZYDLE POŁNOCNYM PAWILONU NR 15 MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH	
inwestor	MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.
treść rysunku	POZIOM +2_
studium	RZUT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
data	31.05.2023
skala:	1:100
nr rysunku	W2