



GMINA

NAKŁO NAD NOTECIĄ

Nakło nad Notecią, dnia 06.11.2023r.

ZP.271.38.2023

Zainteresowani Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadań pn.

Część I Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Część II Montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Kazin.

Uprzejmie informuję, że dnia 3 listopada 2023r. w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadań pn.

Część I Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień, Część II Montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Kazin, wpłynęło pytanie Wykonawcy następującej treści:

„Zamawiający wnosi o zmianę zapisu dot. normy dla urządzenia street workoutu. Podana norma PN 1776 dotyczy urządzeń placów zabaw i nawierzchni na placach zabaw. Aktualna norma dla urządzeń siłowni zewnętrznych to PN/EN 16630:2015”.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych i zmienia wymaganą i opisaną w dokumentacji projektowej normę PN/EN 1776 dotyczącą urządzeń placów zabaw i nawierzchni na placach zabaw na normę PN/EN 16630:2015 dla urządzeń siłowni zewnętrznych.

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ.

Z up. Burmistrza
Krzysztof Błoński
Zastępca Burmistrza