



URZĄD GMINY W KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82
kunice@kunice.pl
www.kunice.pl

Kunice, dnia 13 marca 2024r.

GP.271.7.2024.KG

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy udzielenia wyjaśnień do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Gminie Kunice pn.: Opracowanie audytu efektywności energetycznej oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunice.

Pytanie nr 1:

w OPZ Zamawiający wykazuje, że należy wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową. Czy projekt może być wykonany na podkładach mapowych ogólnie dostępnych? Czy powinien zawierać uzgodnienia? jeśli tak to z kim?

Czy należy uzgodnić w projekcie przeprojektowanie sterowania oświetleniem w szafach należących do TD lub TNT? Co dokładnie powinna zawierać dokumentacja?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiający w §8 ust. 3 projektu umowy wskazał, że przedmiot umowy zostanie zaopatrzonej w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Ponadto w Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazał, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa (wykonana przez osobę z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych), oddzielnie dla każdego punktu poboru energii elektrycznej remontowanego zakresu prac. Dokumentacja będzie zawierać: projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, Specyfikację Techniczną, obliczenia fotometryczne (dobór mocy opraw do montażu), plany zagospodarowania terenu w skali 1:1000 w formacie dxf (wraz z opisem określającym oprawy do wymiany, bez wymiany, dowieszenie), zestawienie istniejącej infrastruktury, zestawienie projektowanej infrastruktury.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym, jeżeli do realizacji celów określonych w powyższych dokumentach zapytania ofertowego, będzie konieczne pozyskanie podkładów mapowych z uprawnionego źródła lub dokonanie niezbędnych uzgodnień, Wykonawca będzie miał za zadanie ww. podkłady pobrać lub określone uzgodnienia poczynić w ramach realizacji kontraktu.

W zakresie sterowania oświetleniem stanowiącym własność Gminy Kunice Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie sterowania oświetleniem poprzez odpowiednią zabudowę szafek oświetleniowych, natomiast w przypadku oświetlenia będącego majątkiem TNT S.A. lub/i TD S.A. należało będzie zaprojektować ewentualną możliwość sterowania oświetleniem poprzez rozwiązania przewidziane w samych oprawach oświetleniowych.

Należy przy tym pamiętać, że jeżeli kosztem kwalifikowanym w ramach realizacji programu "Rozświetlamy Polskę" nie będzie rozbudowa szafki sterowniczej, a reguły programu będą przewidywały możliwość realizacji sterowania, należało będzie dla całości zamówienia przewidzieć sterowanie w samych oprawach oświetleniowych.

Natomiast szczegóły w ww. zakresie zostaną uzgodnione z Zamawiającym po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.



URZĄD GMINY W KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82
kunice@kunice.pl
www.kunice.pl

Pytanie nr 2:

Czy należy uwzględnić w projekcie kompensację, mocy biernej z obliczeniami technicznymi która może pojawić się po wymianie opraw na LED?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Tak.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert oraz otwarcia ofert.

Podpisał:

Józef Pieróg

Wójt Gminy Kunice

[--]