



Przekroje przewodów:

—□—

LgY 2,5 (H07V-K 2,5) brązowy

—○—

LgY 2,5 (H07V-K 2,5) niebieski

—×—

LgY 2,5 (H07V-K 2,5) czarny

—^{PE}×—

LgY 2,5 (H07V-K 2,5) żółto zielony

Pozostałe połączenia wykonać przewodem LgY 1,5 (H07V-K 1,5) czarny

ZMIANY									
Budynek nr 14. Rozdzielnica RGSN 15kV.								Przedsięwzięcie	
Pole pomiarowe nr 2 i 7.								Oczyszczalnia	
Schemat montażowy.								Ścieków w Brzegu	
Wykonał	A. Kaim		Data:	05.2025	Format:	A3	Podziałka:	Nr rys.	Nr projektu
Sprawdził	K. Michalski							E-10	U-711
BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI e-mail: adam.kaim@gmail.com tel. 512-484-912								Ilość arkuszy:	Nr arkusza:
ELPROJEKT								5	2
								Nr kolejny:	
								10	