



Przekroje przewodów:

- LgY 2,5 (H07V-K 2,5) brązowy
- LgY 2,5 (H07V-K 2,5) niebieski
- LgY 2,5 (H07V-K 2,5) czarny
- PE

LgY 2,5 (H07V-K 2,5) żółto zielony

Pozostałe połączenia wykonać przewodem LgY 1,5 (H07V-K 1,5) czarny

ZMIANY

Budynek nr 14. Rozdzielnica RGSN 15kV.

Pole transformatorowe nr 1 i 8.

Przedsięwzięcie
Oczyszczalnia
Ścieków w Brzegu

Wykonał
A. Kaim

Sprawdził
K. Michalski

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI
ELPROJEKT

Data:
0452025

Format:
A3

Podziałka:
-

Nr rys.
E-11

Nr projektu
U-711

e-mail: adam.kaim@gmail.com

tel. 512-484-912

Ilość arkuszy:
6

Nr arkusza:
2

Nr kolejny:
11