



Przekroje przewodów:

- LgY 2,5 (H07V-K 2,5) brązowy
- LgY 2,5 (H07V-K 2,5) niebieski
- LgY 2,5 (H07V-K 2,5) czarny
- PE  
→

LgY 2,5 (H07V-K 2,5) żółto zielony

Pozostałe połączenia wykonać przewodem LgY 1,5 (H07V-K 1,5) czarny

ZMIANY					
Budynek nr 14. Rozdzielnica RGSN 15kV. Pole transformatorowe nr 1 i 8.					Przedsięwzięcie Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu
Schemat montażowy.					
Wykonał	A. Kaim		Data:	Format:	Nr rys.
Sprawdził	K. Michalski		05.2025	A3	E-11
BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI e-mail: adam.kaim@gmail.com tel. 512-484-912					Nr projektu
ELPROJEKT					U-711
					Ilość arkuszy:
					6
					Nr arkusza:
					3
					Nr kolejny:
					11