



Przekroje przewodów:

- LgY 2,5 (H07V-K 2,5) brązowy
- LgY 2,5 (H07V-K 2,5) niebieski
- LgY 2,5 (H07V-K 2,5) czarny
- PE

LgY 2,5 (H07V-K 2,5) żółto zielony

Pozostałe połączenia wykonać przewodem LgY 1,5 (H07V-K 1,5) czarny

ZMIANY						
Budynek nr 14. Rozdzielnica RGSN 15kV. Pole sprężelowe nr 4. Schemat montażowy.						Przedsięwzięcie Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu
Wykonał	A. Kaim		Data:	Format:	Podziałka:	Nr rys. E-12
Sprawdził	K. Michalski		05.2025	A3	-	Nr projektu U-711
BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI			e-mail: adam.kaim@gmail.com		Ilość arkuszy:	Nr arkusza:
ELPROJEKT			tel. 512-484-912		6	3
						Nr kolejny: 12