



Przekroje przewodów:

- LgY 2,5 (H07V-K 2,5) brązowy
- LgY 2,5 (H07V-K 2,5) niebieski
- LgY 2,5 (H07V-K 2,5) czarny
- PE

LgY 2,5 (H07V-K 2,5) żółto zielony

Pozostałe połączenia wykonać przewodem LgY 1,5 (H07V-K 1,5) czarny

ZMIANY						
Budynek nr 14. Rozdzielnica RGSN 15kV.						Przedsięwzięcie
Pole sprzęgłowe z odcinaczem.						Oczyszczalnia
Schemat montażowy.						Ścieków w Brzegu
Wykonał	A. Kaim		Data:	Format:	Nr rys.	Nr projektu
Sprawdził	K. Michalski		05.2025	A3	E-13	U-711
BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI					Ilość arkuszy:	Nr arkusza:
e-mail: adam.kaim@gmail.com					5	2
tel. 512-484-912						Nr kolejny:
ELPROJEKT						13