Obwody prądowe	Obwody napięciowe			Obwody zasilania modułu kom.		Obwody zasilania zabezp.	
Pomiar parametrów elektrycznych	Pomiar napięcia na zasilaniu	Pomiar napięcia na szynach rozdzielnicy Analizator parametrów sieci		Zasilanie pomocnicze	Komunikacja	Zasilanie pomocnicze	Zabezpieczenie









Zestyki wykorzystane w innych obwodach

blokada zasilania sprzęgła	blokada zasilania sekcji II	Rezerwa				Wyłączenia strony zasilającej (15kV)		Zezwolenie na załączenie pola w rozdz. RGSN	Wyłącznik załączony REZERWA	Wyłącznik wyłączony REZERWA	Zezwolenie na odblok. uziemnika	Awaryjne wyłączenie pola sprzęgła
		wył. załączony	wył. wyłączony			rezerwa	cewka I					





ZMIANY				

Budynek nr 14 - Rozdzielnia 400V Rozdzielnica 0,4kV - RGnn. Pole zasilające sekcji I. Schemat zasadniczy						Przedsięwzięcie Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu
Projektował	Adam Kaim		Data:	Format:	Podzialka:	Nr rys. E-16 / Nr projektu U-711
Sprawdził	Krzysztof Michalski		05.2025	A3	-	
BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI ELPROJEKT	e-mail: adam.kaim@gmail.com tel. 512-484-912					Ilosc arkuszy: 4 / Nr arkusza: 2 / Nr kolejny: 16