



Legenda:

- 1 - oprawa ewakuacyjna z piktogramem (96 lm; 3.0 W)
- 2 - oprawa awaryjna kierunkowa LED (1 lm; 4.0 W)
- 3 - oprawa awaryjna LED (250 lm; 4.0 W)
- 4 - oprawa awaryjna zewnętrzna IP65 + grzałka + obudowa nacienna

ZMIANY									
Budynek nr 14 - Stacja transformatorowa								Przedsięwzięcie	
Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego								Oczyszczalnia	
Plan instalacji								Ścieków w Brzegu	
Projektował	Adam Kaim		Data:	05.2025	Format:	A3	Podziałka:	1:25	Nr rys.
Sprawdził	Krzysztof Michalski								E-26
BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI e-mail: adam.kaim@gmail.com tel. 512-484-912								Ilość arkuszy:	Nr arkusza:
ELPROJEKT								1	1
								Nr kolejny:	
								26	