



UWAGI:

- 1. Nowe kable zasilające 15kV prowadzić po trasie kabli istniejących, demontowanych
- 2. Pod drogą, kable prowadzić w istniejących rurach ochronnych. W przypadku problemów z drożnością, wymienić na nowe.
- 3. Po terenie oczyszczalni, kable prowadzić w istniejącym kanale kablowym na nowych drabinach ocynkowanych

Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu		Trasa kabli zasilających 15kV				Przedsięwzięcie Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu	
Plan sytuacyjny						Nr projektu U-711	
Projektował	Adam Kam	Data:	05.2025	Format:	A2	Nr rys.	E-16
Sprawił	Krzysztof Michałski						
BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI		e-mail: adam.kam@gmail.com		Ilość arkuszy:		Nr kolejny:	
ELPROJEKI		tel. 512-484-912		2		1	
						16	