OZNACZENIA

- rozdzielnica elektryczna
- gniazdo 16A, 230V
- gniazdo podwójne 16A, 230V
- gniazdo potrójne DATA 16A, 230V
- gniazdo IP44 16A, 230V
- gniazdo podwójne IP44 16A, 230V
- gniazdo 16A, 400V
- puszka podłogowa
- wypust jednofazowy
- wypust trójfazowy
- W — wentylator
- pompa
- AG-W — aparat grzewczo wentylacyjny
- Cen.CO — centralka wykrywania tlenku węgla
- ZE — zespół elektryczny ZE SSAK – sterujący pracą wentylatorów WSP
- Cent.went. NW1.1 1,5+0,75kW — centrala wentylacyjna
- JZ 2,7kW — jednostka zewnątrzna klimatyzacji

Jednostki wewnętrzne klimatyzacji zasilane z jednostek zewnętrznych, przewody zasilająco sterujące prowadzić w trasie z rurami.
Wszystkie wentylatory wyposażyć w wyłączniki serwisowe, wyłączniki w dostawie razem z wentylatorami w zakresie branży sanitarnej

ARCHITEKTURA
MICHAŁ BUGAŁA
UL. 1 MAJA 17/1A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
t: +48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com

INWESTOR:
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. T. KOŚCIUSZKI 32 A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU STRAŻNICY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ADRES INWESTYCJI
JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI
OBRĘB: 0023, DZIAŁKI EW. NR 149, 157/2, 88/4
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. ELŻBIETA STEFAŃSKA -SZÓSTAKOWSKA	MAZ/0171 /PWOE/07	

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY W SPECJALNOŚCI INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. ANDRZEJ SZÓSTAKOWSKI	Wa-429/91	

BRANŻA	FAZA	
ELEKTRYCZNA	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY	

RYSUNEK: PLAN INSTALACJI SIŁY PARTER — NR. RYSUNKU: 05

DATA	SKALA	NUMER STRONY	ILOŚĆ RYSUNKÓW
27.04.2019r	1:100	STR. 25	18