

Nr obw.	Zasilanie	Kontrola napięcia	1Rł–1	1Rł–2	1Rł–3	1Rł–4	1Rł–5	1Rł–6	Zasilanie	1Rł–11	1Rł–12	1Rł–13	1Rł–14
Odbiór	z 0R Pi=6,7kW Ps=5,0kW Is=21,7A Ib=40A		Oświetlenie ogólne	Oświetlenie awaryjne	Ośw.ogólne 1.01,02,08	Oświetlenie ogólne	UPS 6kVA	by pass	z UPS 6kVA	Gniazda komp. 1.09	Gniazda komp. 1.09	Gniazda komp. 1.08	Gniazda komp.
			3x1x42	3x3	4x38+9x42	4x38+5x17	1 szt.			3 szt.	3 szt.	2 szt.	rez.
P [kW]			0,135	0,01	0,565	0,26	6,0			1,0	1,0	0,5	

ARCHITEKTURA
MICHAŁ BUGAŁA
UL. 1 MAJA 17/1A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
t: +48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com

INWESTOR:
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. T. KOŚCIUSZKI 32 A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU STRAŻNICY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ADRES INWESTYCJI:
JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI
OBRĘB: 0023, DZIAŁKI EW. NR 149, 157/2, 88/4
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. ELŻBIETA STEFAŃSKA -SZÓSTAKOWSKA	MAZ/0171 /PWOE/07	

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY W SPECJALNOŚCI INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. ANDRZEJ SZÓSTAKOWSKI	Wa-429/91	

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
RYSUNEK: SCHEMAT ROZDZIELNICY 1RŁ
NR. RYSUNKU: 15
DATA: 27.04.2019r
SKALA: 1:100
NUMER STRONY: STR. 35
ILOŚĆ RYSUNKÓW: 18