



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu

Sekcja Zamówień Publicznych

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

tel. 47 701 31 03

tel. 47 701 2263

Radom, dnia 20.09.2024r.

ZP - ...2675/29

Egz. poj.

WYKONAWCY

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nr 3

„Zakup i dostawa systemu i serwerów informacyjnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami umożliwiającymi instalację oraz uruchomienie dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego”

Nr spr. 38/24

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na pytania jakie wpłynęły od Wykonawców i dokonuje zmiany w SWZ.

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o podział przedmiotowego zamówienia na części, poprzez rozdzielanie dostawy, instalacji oraz uruchomienia zasilacza UPS, z dostawą pozostałego sprzętu komputerowego, wymienionego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj.: serwerów, macierzy, systemu ochrony sieci oraz przełączników sieciowych.

Zamawiający podając powód nie dzielenia zamówienia na części, wskazuje, iż ma na uwadze specyfikę jednostki oraz przedmiot zamówienia o szczególnych - nietypowych parametrach technicznych. Ponadto, potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców, realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia oraz nadmiernymi trudnościami technicznymi. W pełni rozumiemy intencje i obawy Zamawiającego, a także korzyści organizacyjne płynące z wyłonienia pojedynczego dostawcy dla całego rozwiązania. Musimy jednakże wskazać, że wymóg posiadania specjalistycznych świadectw kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji i Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV, przemawia właśnie za koniecznością podziału zamówienia na dwie części i rozdzielania dostawy sprzętu IT od dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń zasilających.

Chcielibyśmy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć charakter rynku IT, w szczególności funkcjonowanie podmiotów w ramach precyzyjnie określonych specjalizacji. Oferenci posiadający powyższe uprawnienia, z reguły nie specjalizują się w dostawach sprzętu IT, i odwrotnie, firmy dystrybuujące najwyższej klasy sprzęt komputerowy, często nie posiadają w swoich zasobach osób, które dysponują specjalistycznymi świadectwami kwalifikacji z zakresu Eksploatacji oraz Dozoru instalacji i sieci

elektroenergetycznych. Ponadto wiodący producenci zasilaczy awaryjnych wymagają, aby personel wykonujący instalację zasilacza posiadał autoryzację Producenta oraz aktualne świadectwa kwalifikacji dopiero od mocy zasilacza 5000VA i w górę. Specyfikowany w przedmiotowym postępowaniu zasilacz awaryjny o mocy 3000VA nie wymaga od personelu wykonującego instalację dodatkowych kwalifikacji. Montaż wykonuje się w oparciu o dołączoną do zasilacza dokumentację, a podłączenie do sieci energetycznej nie wymaga ingerencji instalatora w samą sieć - odbywa się bowiem za pomocą standardowych, gotowych kabli zasilających.

Nie wyłączenie wymagania posiadania powyższych uprawnień z całości postępowania do jednej części, z całą pewnością ograniczy konkurencję, a tym samym ilość złożonych ofert, gdyż spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego łącznie, przez jednego Oferenta, wydaje się być niemożliwe.

Biorąc pod uwagę powyższe, wnioskujemy o podział przedmiotowego zamówienia w następujący sposób:

I Część: Serwer nr 1, Serwer nr 2, Serwer nr 3, Macierz, System ochrony sieci typu Next-Generation Firewall, Zarządzalne przełączniki sieciowe 48 portowe warstwy 2/3, wymagane parametry techniczne, Zarządzany przełącznik sieciowy 24 portowy warstwy 2/3, wymagane parametry techniczne

II Część: Zasilacz UPS o mocy 3,0 kVA wraz z ukończoną szafą Rack 19" oraz dostarczeniem, instalacją i uruchomieniem dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

Ponadto wnosimy, aby zdolność techniczna lub zawodowa, wskazana przez Zamawiającego w Szczegółowych Warunkach Zamówienia, odnosiła się wówczas tylko do II Części przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj:

a) co najmniej dwoma osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV;

b) co najmniej dwoma osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV;

c) co najmniej dwoma osobami posiadającymi odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, instalacji i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego z określonego typu UPS-a zasilającego systemy teleinformatyczne, potwierdzone odpowiednimi świadectwami/certyfikatami/zaświadczeniami wystawionymi przez producenta UPS-a lub autoryzowany serwis producenta, potwierdzające odbycie w/w szkoleń przez 2 osoby zespołu Zamawiający dopuszcza połączenie wskazanych powyżej uprawnień (tj. uprawnień na stanowisku eksploatacji, uprawnień na stanowisku dozoru, przeszkolenia w zakresie obsługi, konserwacji, instalacji i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego z określonego typu UPS-a zasilającego systemy teleinformatyczne) pod warunkiem spełnienia przez osoby łączące te uprawnienia wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych uprawnień. Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do wykonania konserwacji, przeglądów i pomiarów urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych co najmniej dwie osoby posiadające łącznie wszystkie wskazane powyżej uprawnienia.

odp. na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na podział przedmiotu zamówienia na części wg sugestii Oferenta, jednocześnie usuwa warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej odnośnie wymagania posiadania świadectw kwalifikacji na stanowisku eksploatacji, stanowisku dozoru z uprawnieniami o napięciu znamionowym do 1kV oraz przeszkolenia w zakresie obsługi, konserwacji, instalacji

i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego z określonego typu UPS-a zasilającego systemy teleinformatyczne i certyfikacji producenta dla dostawcy pod warunkiem zachowania wszelkich praw gwarancyjnych.

W związku z powyższym zamawiający w SWZ usuwa następujące zapisy dot. warunku udziału w postępowaniu:

Rozdział XIII pkt. 20

- 5) **Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału** – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi **załącznik nr 5 do SWZ**. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców;
- 6) **Zobowiązanie podmiotu udostępniającego do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów** na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w związku z powołaniem się na te zasoby celem spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - składa wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – wzór stanowi **załącznik nr 6 do SWZ**.

Rozdział XIII pkt. 14: Opis sposobu przygotowania oferty

14.2. **Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia**- wzór stanowi **załącznik nr 4 do SWZ** oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy) – wzór stanowi **załącznik nr 5 do SWZ** pod rygorem nieważności należy złożyć:

- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby
lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

14.3. **Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów**, którego wzór stanowi **załącznik nr 6 do SWZ** (o ile dotyczy) należy złożyć:

- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby
lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

Jeżeli zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje –odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz

Rozdział XVII Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

1. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**

1) zdolności technicznej lub zawodowej – **Zamawiający uzna wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj:**

- a) co najmniej dwoma osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV;
- b) co najmniej dwoma osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV;
- c) co najmniej dwoma osobami posiadającymi odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, instalacji i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego z określonego typu UPS-a zasilającego systemy teleinformatyczne, potwierdzone odpowiednimi świadectwami/certyfikatami/ zaświadczeniami wystawionymi przez producenta UPS-a lub autoryzowany serwis producenta, potwierdzające odbycie w/w szkoleń przez 2 osoby zespołu

Zamawiający dopuszcza połączenie wskazanych powyżej uprawnień (tj. uprawnień na stanowisku eksploatacji, uprawnień na stanowisku dozoru, przeszkolenia w zakresie obsługi, konserwacji, instalacji i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego z określonego typu UPS-a zasilającego systemy teleinformatyczne) pod warunkiem spełnienia przez osoby łączące te uprawnienia wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych uprawnień. Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do wykonania konserwacji, przeglądów i pomiarów urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych co najmniej dwie osoby posiadające łącznie wszystkie wskazane powyżej uprawnienia.

Wykonawca zobowiązany będzie złożyć NA WEZWANIE:

Wykaz osób - wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ

UWAGA: Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie **ZŁOŻONEGO WRAZ Z OFERTĄ** oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu **Załącznik nr 5 do SWZ** i na podstawie wykazu osób składanego NA WEZWANIE zamawiającego stanowiącego **Załącznik nr 10 do SWZ**

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Rozdział XVIII Wykaz podmiotowych środków dowodowych

1. W celu potwierdzenia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający będzie żądał NA WEZWANIE od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
 - a) **wykaz osób** skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami dotyczącymi zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (**wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ**).
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający będzie żądał NA WEZWANIE od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
 - b) **Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ** w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, pod rygorem nieważności należy złożyć
 - w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub
 - w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy wykonawca jako oświadczenie własne.

- c) Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. 1 także oświadczenie/oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, pod rygorem nieważności należy złożyć

- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

UWAGA!

- **WYKAZU OSÓB,**
- **OŚWIADCZENIA WYKONAWCY / PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP.**

Rozdział XXV Załączniki do SWZ:

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów

Załącznik nr 10 – Wykaz osób

Załącznik nr 11 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZAMAWIAJĄCY WYCOFUJE ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 5,6,10 i 11

Pytanie nr 2

W Szczegółowych Warunkach Zamówienia Zamawiający wymaga potwierdzenia spełnienia przez serwer nr 1, serwer nr 2 i serwer nr 3 oraz macierz kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. Pragniemy wskazać, iż spełnienie wymagań środowiskowych potwierdzone jest w deklaracjach CE, wystawionych przez Producenta dla poszczególnych urządzeń, dostępnych na oficjalnej stronie internetowej producenta, które stanowią jeden z dokumentów wymaganych do złożenia wraz z ofertą. Dlatego też chcielibyśmy uzyskać jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje wymienione deklaracje CE, jako spełnienie powyższych wymagań, bez konieczności dołączania do oferty oświadczeń Producenta.

odp. na pytanie nr 2:

Zamawiający akceptuje, że potwierdzenie zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych zawarte jest w deklaracji CE, jednocześnie podtrzymuje konieczność dostarczenia do oferty oświadczenia dotyczącego CE.

Pytanie nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym punktu V. System ochrony sieci typu Next-Generation Firewall. Wymagane są niezbędne licencje, serwisy oraz subskrypcje na minimum 36 miesięcy. W dodatkowych kryteriach wyboru najwyżej punktowany jest okres 5 letniej gwarancji. Pragniemy wskazać, że w przypadku urządzeń NGFW wsparcie techniczne oraz subskrypcje na aktualizacje sygnatur są dostarczane w paczce i obowiązują przez ten sam okres. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy w tej sytuacji oczekiwaniem Zamawiającego jest okres gwarancyjny na urządzenie tożsamy z długością licencji potrzebnej do prawidłowego działania urządzenia oraz subskrypcji na aktualizacje sygnatur?

odp. na pytanie nr 3:

Zamawiający oczekuje że okres gwarancyjny na urządzenie jest tożsamy z długością licencji potrzebnej do prawidłowego działania urządzenia oraz subskrypcji na aktualizacje sygnatur i wynosi minimum 36 miesięcy.

Pytanie nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym punktu V. System ochrony sieci typu Next-Generation Firewall. Wymagane są niezbędne licencje, serwisy oraz subskrypcje na minimum 36 miesięcy. W dodatkowych kryteriach wyboru najwyżej punktowany jest okres 5 letniej gwarancji. Pragniemy wskazać, że w przypadku urządzeń NGFW wsparcie techniczne oraz subskrypcje na aktualizacje sygnatur są dostarczane w paczce i obowiązują przez ten sam okres. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy w tej sytuacji oczekiwaniem Zamawiającego jest okres gwarancyjny na urządzenie tożsamy z długością licencji potrzebnej do prawidłowego działania urządzenia oraz subskrypcji na aktualizacje sygnatur?

odp. na pytanie nr 4:

Zamawiający oczekuje że okres gwarancyjny na urządzenie jest tożsamy z długością licencji potrzebnej do prawidłowego działania urządzenia oraz subskrypcji na aktualizacje sygnatur i wynosi minimum 36 miesięcy.

Pytanie nr 5

Zamawiający wymaga dostarczenia: "1x Microsoft SQL Server 2022 Standard, OEM, wraz z 5-cioma licencjami CAL na urządzenia, nieinstalowany fabrycznie, angielska wersja językowa, dostarczony wraz z nośnikiem instalacyjnym." "3x pakiet 5 licencji CAL na urządzenia do Microsoft SQL Server 2022 Standard, OEM, bez nośnika, nieinstalowany fabrycznie." Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający potrzebuje łączną ilość 20 licencji CAL na urządzenia do Microsoft SQL Server.

odp. na pytanie nr 5:

Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia łącznie dwudziestu licencji CAL na urządzenia do Microsoft SQL Server.

Pytanie nr 6

Czy, Zamawiający zrezygnuje z wymagania na uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) modułu zarządzania serwerem i zaakceptuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe oprogramowania do zarządzania serwerami (zawarte w ofercie)?

odp. na pytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza uwierzytelnianie dwuskładnikowe w module zarządzania serwerem lub funkcję uwierzytelniania dwuskładnikowego w oprogramowaniu do zarządzania serwerami.

Pytanie nr 7

Szanowni Państwo, ze względu na niemożność uzyskania na czas oferty cenowej od Producenta, co spowodowane jest tym, że Producent potrzebuje większej ilości czasu na przeprowadzenie specjalnych warunków cenowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27.09.2024 r., co umożliwiłoby nam złożenie konkurencyjnej oferty.

odp. na pytanie nr 8

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 27.09.2024 r.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami ulega zmianie treść SWZ i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, a także terminu związania ofertą.

SWZ

X Termin związania ofertą

było

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **do dnia 23.10.2024**

jest

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **do dnia 24.10.2024**

XIV pkt. 8 Sposób oraz termin składania ofert

było

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 24.09.2024 do godziny 10.00**

jest

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 25.09.2024 do godziny 10.00**

XV pkt. 1 Termin otwarcia ofert

było

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.09.2024 o godzinie 10.05** za pośrednictwem Platformy.

jest

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.09.2024 o godzinie 10.05** za pośrednictwem Platformy

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom na której zamieszczono SWZ.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWR z siedzibą w Radomiu
Justyna Kowalska
Justyna Kowalska

Wyk. legz.

Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ przestano za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, www.platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom w dniu 20.09.2024r.

Opr. E.P.G