

Włoszczowa, 2021-09-23

FIP.271.1.6.2021.AS7

*Wszyscy oferenci, którzy pobrali SWZ*

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa przepustów na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie oraz w miejscowości Silpia

W związku ze skierowanym do Zamawiającego w dniu 22.09.2021r. pytaniem dotyczącym w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytanie wraz z odpowiedzią:

1. Czy Zamawiający dopuszcza przepust z rur PP fi 800 i fi 1000 SN8?

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy wykonywaniu remontu przepustów rury z PP o średnicy fi 800 i wytrzymałości obwodowej SN8 oraz rur o średnicy fi 1000 i wytrzymałości obwodowej SN8.**

Z up. BURMISTRZA

  
mgr inż. Włodzimierz Rak  
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,  
Inwestycji i Planowania Przestrzennego