



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Zamawiający: Lądek, dnia 03.02.2023 r.

Gmina Lądek

Do wszystkich Wykonawców

Nr referencyjny postępowania:
ZP.271.1.2023

Modyfikacja SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) wprowadza następującą modyfikację:

1. Modyfikacja SWZ polega na dodaniu w rozdz. IV SWZ pkt. 4 w zakresie części II tj. Przebudowa sieci wodociągowej z rur cementowo-azbestowych i stalowych na PE w miejscowości Ciężen, zapisu:

„Niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia publicznego nie obejmuje swoim zakresem przebudowy wodociągu o długości 500 [m] na ul. Plażowej i Polnej (od 1 -19) w miejscowości Ciężen ”, mimo iż PFU w zakresie pkt. 1.3.2 wskazuje na wymienione ulice.

2. Zamawiający omyłkowo zamieścił niepełne wersje programów funkcjonalno-użytkowych w formacie pdf, prawidłowa wersja znajduje się w plikach docx. Zamawiający dołącza dla ścisłości dołączą prawidłową wersję programów funkcjonalno-użytkowych w formacie pdf jako załącznik do niniejszej modyfikacji i odpowiedzi.

3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert:
w związku z modyfikacją SWZ zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia **13.02.2023 r.** do godz. do godziny **11:30**
Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **13.02.2023 r. godz. 11:45.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawców.

Złożone pytania:

Pytanie 16: Jakie są projektowane średnice rur na sieci wodociągowej oraz na przyłączach?

Odpowiedź: Projektowane średnice rur na sieci wodociągowej określone są w PFU w pkt. 1.3.2 oraz pkt. 2.2.1. Należy również pamiętać, że projektowaną sieć wodociągową należy połączyć z istniejącą siecią wodociągową zlokalizowaną w ulicach: Słupecka, Wiosny Ludów, Wolności, Królewska, Spacerowa, Cmentarna, Zielona, M. Konopnickiej. Projektowane średnice rur na przyłączach wodociągowych określone są w PFU w pkt. 2.2.3. Nie są znane dokładne średnice wszystkich istniejących do przepięcia przyłączy, dlatego nie jest możliwe określenie dokładnej liczby przyłączy



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie danej średnicy. Dokonano skreślenia ulicy Plażowej i Polnej nie wchodzi w zakres zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie 17: Czy na całej sieci wodociągowej ma być zastosowane żeliwo sferoidalne?

Odpowiedź: Tak, na całej sieci wodociągowej ma być zastosowane żeliwo sferoidalne.

Pytanie 18. Czy w zakresie przetargu są również ujęte ulica Plażowa i Polna (około 500 m sieci)??

Odpowiedź: Nie, ulice Plażowa i Polna (1-19) około 500 [m] nie są przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ, Ogłoszenia.

Wójt Gminy Łądek

Artur Miętkiewicz