


Wykaz kabli:
O1 - YAKXS 4x35 - obwód oświetleniowy nr 2 szafy SO-2p
K1 - YAKXS 4x35 - kabel z latarni 3i do latarni 4i

- Uwagi:**
1. Równoległe z kablami układać bednarke ocynkowaną 30x4mm. Dodatkowo wskazane słupy uziemić.
 2. Kable na całej długości prowadzić w rurach osłonowych Ø75mm pełniących funkcję ochronną.
 3. Istniejące kable SN i nN w miejscu skrzyżowań i zbliżeń do projektowanej sieci zabezpieczyć rurami dwudzielnymi.
 4. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami i zasadami BHP.



STANLUKS SP. Z O. O.
UL. NEWTONA 6D/XIP, 60-161 POZNAŃ
TEL./FAX. 61 221 70 14,
E-MAIL: BIURO@STANLUKS.PL
WWW.STANLUKS.PL

Inwestor	Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu ul. Ludwika Waryńskiego 34A; 86-300 Grudziądz			
Inwestycja	Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie m. Grudziądz część 4 (os. Lotnisko, Węgrowo) UL. DYWIZJONU 303			
Treść rysunku	Plan sytuacyjny. Oświetlenie drogowe. Ark 2			
Stadium	Projekt wykonawczy			
Branża	Elektryczna			E4.3-2B
Projektował	tech. Stanisław Łukasiewicz 4-2/16	400/82/PW		
Opracował	mgr inż. Tomasz Hibner	--		
Opracował	mgr inż. Maciej Szymański	--		
Sprawdził	mgr inż. Jakub Wróblewski	WKP/0255/ POOE/15		
			Data	Nr rys.
			10.2016	
			Skala	1:500