



Wykaz kabli:

- O1 - YAKXS 4x35 - obwód oświetleniowy nr 2 szafy SO-2p
- K1 - YAKXS 4x35 - kabel z latarni 3i do latarni 4i

Uwagi:

- Równolegle z kablami układać bednarke ocynkowaną 30x4mm. Dodatkowo wskazane słupy uziemić.
- Kable na całej długości prowadzić w rurach osłonowych Ø75mm pełniących funkcję ochronną.
- Istniejące kable SN i nN w miejscu skrzyżowań i zbliżeń do projektowanej sieci zabezpieczyć rurami dwudzielnymi.
- Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami i zasadami BHP.



STANLUKS SP. Z O. O.
UL. NEWTONA 6D/XIP, 60-161 POZNAŃ
TEL./FAX. 61 221 70 14,
E-MAIL: BIURO@STANLUKS.PL
WWW.STANLUKS.PL

Inwestor	Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu ul. Ludwika Waryńskiego 34A; 86-300 Grudziądz			
Inwestycja	Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie m. Grudziądz część 4 (os. Lotnisko, Węgrowo) UL. DYWIZJONU 303			
Treść rysunku	Plan sytuacyjny. Oświetlenie drogowe. Ark 1			
Stadium	Projekt wykonawczy			
Branża	Elektryczna			Data
Projektował	tech. Stanisław Łukasiewicz 4-2/16	400/82/PW		10.2016
Opracował	mgr inż. Tomasz Hibner	--		Skala 1:500 E4.3-2A
Opracował	mgr inż. Maciej Szymański	--		
Sprawdził	mgr inż. Jakub Wróblewski	WKP/0255/ POOE/15		