

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Gmina Giżycko na podst. art. 284 ust. 3 oraz art. 286. ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm., dalej ustawa Pzp), w postępowaniu pn. „**Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej**” wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) dokonuje modyfikacji treści SWZ oraz wydłuża termin składania ofert zgodnie z poniższym:

1. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 1

Nasza Firma chciała zapytać czy dałoby radę zamienić metodę docieplenia na metodę wdmuchiwania granulatem wełny lub celulozy.

Odpowiedź 1

Projekt przewiduje docieplenie stropodachu granulatem z celulozy o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,040 \text{ w/(mxk)}$. Dopuszcza się docieplenie granulatem wełny mineralnej pod warunkiem zachowania takich samych parametrów izolacji.

Pytanie 2

Dzień dobry, proszę o odpowiedź na następujące pytanie: W przedmiarze robót mowa jest o oprawach symbol AW1 - czyli awaryjnych LED Ip 65 3W bez piktogramu szt. 14. Gdzie na kondygnacji parteru, I pietra i II pietra powinny być one usytuowane?. Na tych kondygnacjach na rysunkach widnieją jedynie oprawy kierunkowe z piktogramem, które znajdują się na korytarzach. Czy oprawy AW1 nie powinny znajdować się w każdym pomieszczeniu tych kondygnacji oraz na ciągach komunikacyjnych a jeżeli tak to ilość ich 14 szt jest stanowczo za mała.

Odpowiedź 2

Należy przyjąć ilości opraw oświetlenia awaryjnego zgodnie z przedmiarami robót z wyjątkiem pozycji nr 40 w przedmiarach robót - Oprawy ewakuacyjne LED IP65 3W bez piktogramu, mod. aw. 1h (EW2) w której:

Jest: 6 kpl.

Powinno być 10 kpl.

Zmodyfikowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy w branży elektrycznej z Załącznika nr 9 do SWZ stanowią Załącznik nr 1 i 2 do niniejszych wyjaśnień.

2. MODYFIKACJA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. W Rozdziale XVI. **TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ** pkt 1. otrzymuje brzmienie:
 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **07.12.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2. W Rozdziale XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
 1. Ofertę należy złożyć elektronicznie na Profilu Nabywcy Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/ugg> **do dnia 08.11.2021 r. do godziny 10:00.**
 2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez otwarcie plików składających się na ofertę wczytanych na platformie, **w dniu 08.11.2021 r. o godzinie 10:15** w siedzibie Zamawiającego.
3. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
4. Załączniki:
 - 1 Zmodyfikowany przedmiar robót – branża elektryczna,
 - 2 Zmodyfikowany kosztorys ofertowy – branża elektryczna.

Wójt Gminy Giżycko
/-/ Marek Jasudowicz