



Kcynia, dnia 1 września 2022 r.

znak sprawy:
RI.271.1.643491.2022

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: wyjaśnień zamawiającego do treści SWZ na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej oraz okiennej w budynkach mieszkalnych należących do zasobu Gminy Kcynia”, sygn.: RI.271.1.643491.2022

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego pytania Wykonawców dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, na które udzielił odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zm., dalej: nPZP).

Treść zapytań (pisownia oryginalna) wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Pytanie 1: Dzień dobry, proszę o określenie wymaganego współczynnika U_w dla okien .

Odpowiedź 1: **Zamawiający informuje, że optymalna wartość współczynnika U_w powinna wynosić dla okna referencyjnego mniej niż 1,3 W(m²K)**

Jednocześnie, na podstawie art. 286 ust. 2 nPK).ZP *a contrario*, Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia / zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, i nie wymagają dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianami treści SWZ i przygotowanie ofert (wprowadzenie zmian w ofertach), w związku z czym **termin składania ofert nie ulega dodatkowemu przesunięciu**

Sporządził:
Katarzyna Niedbalska
tel.: 52 589 37 20 wew
katarzyna.niedbalska@kcynia.pl