

**Do wszystkich Wykonawców**

**/ODPOWIEDZI NA PYTANIA/**

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Przeworsk**

**w podziale na części (zadania):**

**część nr 1 - Modernizacja infrastruktury sportowej w m. Rozbórz**

**część nr 2 – Budowa infrastruktury sportowej w m. Studzian i Urzejowice**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), **Zamawiający przekazuje treść pytań dot. wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Dot. części nr 2

1. Zgodnie z rysunkiem Z-2 oraz S-1 projektowana jest przebudowa nawierzchni istniejącego dojazdu z kostki brukowej 8 cm co nie jest wymienione w zakresie zadania w SWZ. Proszę o wyjaśnienie, czy należy uwzględnić ten zakres w wycenie, a jeśli tak – o podanie powierzchni dojazdu do przebudowy wraz z zakresem prac do wykonania.

**Odp. Tak. Powierzchni utwardzone ujęte są w przedmiarze robót dział 5 Utwardzenia**

2. Proszę o weryfikację ilości opraw oświetleniowych – zgodnie z projektem branży elektrycznej jest to 12 opraw (po 3 na słup), natomiast zgodnie z przedmiarem – 4 szt.

**Odp. Należy przyjąć 12 opraw (po 3 na słup).**

**WÓJT**  
Daniel Krawiec