

Dział Zamówień Publicznych

Wrocław 29 maja 2023 roku

Postępowanie numer: KA-CZL-DZP.261.1.18.2023

/strona www./

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu

pt.:

Remont z dostosowaniem istniejącego budynku

DS. „ŚLĘŻAK” należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - częściowo

Etap 2, 3, 4 i 5

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) do Zamawiającego, zostały skierowane zapytania (zachowano oryginalną treść pytań) o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 Istniejący zestaw hydroforowy nie spełnia wymaganych przepisów ppoż. Wg dokumentacji przetargowej, zestaw powinien posiadać certyfikat cbnop oraz być oznaczony znakiem B. Przepisy o konieczności certyfikacji zestawów, pracujących na instalacji ppoż weszły w życie z dniem 1.07.2022r. Czy należy zamontować zestaw zgodnie z obowiązującymi przepisami o konieczności certyfikacji zestawów, pracujących, na cele ppoż, czy nie ?

Niestety nie da się dostosować istniejącego zestawu, bo nikt nie wystawi na to certyfikatu.

ODP. NIE należy montować nowego zestawu hydroforowego. Istniejące urządzenie zostało wyprodukowane i zamontowane w 2019 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyroby budowlane, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nakładającego obowiązek posiadania certyfikatu CBNOP oraz znaku B nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, nie są obowiązani posiadać przedmiotowych dokumentów przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym takiego wyrobu budowlanego do dnia 30 czerwca 2022 r.

Pytanie 2 Proszę o informację jakiej wielkości kształtowniki stalowe należy zamontować w miejscach poszerzanych otworów drzwiowych. Czy mają to być kształtowniki o rozmiarze 100 czy 120, gdyż istnieją rozbieżności pomiędzy rzutami poszczególnych kondygnacji oraz detalami nr 3 i nr 4

ODP. W obu przypadkach należy stosować kształtownik o rozmiarze - I 120 w ilości zależnej od grubości ściany.

Pytanie 3 Proszę o sprecyzowanie jaki jest zakres prac przy bramie od strony zaułka Lassala. Czy brama ma być tylko przerobiona na szerszą? Czy też w zakresie zamówienie jest demontaż istniejącej i wykonanie oraz montaż nowej? W jaki sposób brama ma być? Czy ma być automatyczna? Proszę o załączenie dokumentacji bramy.

ODP. Istniejącą bramę należy przebudować do wymaganych wymiarów oraz oczyścić i pomalować farbami przeciw korozji.

Pytanie 4 Jaki jest dokładny zakres prac w pomieszczeniu hydroforu w piwnicy? Co wchodzi w zakres: "c) dostosowanie pomieszczenia z hydroforem do aktualnych wymagań ppoż."?

ODP. Oprócz wytycznych projektowych pomieszczenie, w którym ma się znajdować hydrofor, musi spełniać określone wymagania:

- wydzielenie pożarowe pomieszczenia do REI120 dla ścian i wszystkich przejść instalacyjnych i wentylacyjnych,
 - musi ono posiadać sprawną instalację wentylacyjną, elektryczną i grzewczą. Konieczne jest też wyposażenie go w wodoszczelną instalację elektryczną, oświetlenie oraz wpusty kanalizacyjne. Posadzka pod hydrofor powinna zachować spadek 1% w kierunku kratek kanalizacyjnych,
 - temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż +5°C ale nie wyższa niż +40°C., a wentylacja musi zapewnić 1,5-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu,
 - ściany winny być pomalowane farbą zmywalną,
 - otwory drzwiowe, którymi jest możliwy transport urządzenia powinny mieć min. szerokość 1 m.
- II. Wyjaśnienia treści SWZ zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
- III. W związku z tym, że w SWZ nie dokonano zmian, które mogą uniemożliwić złożenie ofert w nakazanym terminie, **Zamawiający nie przedłuża** terminu składania ofert.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z przepisami art. 505 oraz art. 513 - 521 ustawy Pzp, Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy Pzp.

Sporządziła: Joanna Chodzińska-Strączak
Specjalista Działu Zamówień Publicznych

Zaakceptował: Jakub Wesołowski
Kierownik Działu Zamówień Publicznych