

Radlin, dnia 9 maja 2022 r.

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.) na realizację zamówienia pn: Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej , zadaszenie parkingu przy żłobku przy ul. Makuszyńskiego 15 w Radlinie.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania jakie wpłynęło do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 16:	Treść pytania:	Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający pisząc o uzysku na poziomie 80% ma na myśli gwarancję na to że moduły po 20 latach będą posiadały minimum 80% wyjściowej mocy.
	Odpowiedź:	Zamawiający potwierdza, że pisząc o uzysku na poziomie 80% ma na myśli gwarancję na to że moduły po 20 latach będą posiadały minimum 80% wyjściowej mocy.

Kopia:

Urząd Miasta Radlin, OR

Stanowisko ds. Prawnych i Zamówień Publicznych aa.