

Chojnice, dnia 09.11.2023 roku

PR.271.23.2023

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* na realizację zadania pn.: **„Dostawa pomp ciepła dla budynków użyteczności publicznej”**

Zamawiający, stosownie do postanowień art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) poniżej udziela odpowiedź w związku z przesłanym wnioskiem o udzielenie wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

W Świetlicy Wiejskiej w Ciechocinie w opisie technicznym znajduje się zbiornik CWU o pojemności 150l. Projekt sugeruje, że jest to zbiornik z wężownicą. Brak na rynku zbiornika CWU o pojemności 150l z tak dużą wężownicą, aby była przystosowana do pracy z pompą ciepła o mocy przekraczającej 20kW. Prośba o doprecyzowanie opisu/projektu.

Odpowiedź nr 1:

W dokumentacji projektowej przyjęto omyłkowo zasobnik c.w.u o pojemności 150 litrów należy zmienić to na zasobnik o pojemności minimum 400 litrów i powierzchni wężownicy minimum 5m². **Przedmiotową zmianę należy uwzględnić w wycenie.**

Pytanie nr 2:

W Świetlicy Wiejskiej w Ciechocinie w opisie technicznym mowa jest o rurach stalowych łączonych poprzez spawanie. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie rur stalowych łączonych poprzez zaprasowywanie?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza stosowanie rur stalowych łączonych poprzez zaprasowywanie.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza izolowanie rurociągów otulinami z kauczuku?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza izolowanie rurociągów otulinami z kauczuku.

Pytanie nr 4:

Prosilibyśmy o informacje w jakim aktualnie stanie jest pomieszczenie kotłowni w Ogorzelnikach. Co mamy rozumieć przez przygotowanie powierzchni pod ułożenie płytek?

Czy aktualnie na posadzkach są ułożone płytki? Czy posadzka wymaga użycia wylewki samopoziomującej? Czy na ścianach jest tynk oraz czy jest on w stanie umożliwiającym ułożenie płytek?

Odpowiedź nr 4:

Ogorzeliny, pomieszczenie kotłowni:

- posadzka istniejąca betonowa do umycia i zagruntowania przed ułożeniem płytek,
- ściana otynkowana, malowana farbą emulsyjną – oczyszczenie i zagruntowanie przed ułożeniem płytek.

Pytanie nr 5:

Czy zakup płytek, farby oraz drzwi leży po stronie Wykonującego? Jeśli tak, to czy Zamawiający ma dodatkowe wymagania odnośnie płytek oprócz wymiaru?

Odpowiedź nr 5:

Płytką podłogową antypoślizgowa i nienasiąkliwa (kolor szary), płytką ścienną nienasiąkliwa kolor szary lub biały. Zakup i dostawa drzwi i płytek po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 6:

Prosilibyśmy o informacje w jakim aktualnie stanie jest pomieszczenie kotłowni w Ciechocinie. Czy na ścianach jest tynk oraz czy jest on w stanie umożliwiającym ułożenie płytek?

Odpowiedź nr 6:

Ciechocin pomieszczenie kotłowni:

- posadzki – na posadzce są ułożone płytki gres (do demontażu),
- ściana otynkowana z gładzią, malowana farbą emulsyjną.

Pytanie nr 7:

Prosilibyśmy o informacje odnośnie wymiarów drzwi wejściowych, które mają zostać zamontowane. Czy zamawiający dopuszcza montaż drzwi wejściowych w standardowym kolorze bez okleiny? Czas oczekiwania na takie w kolorze imitującym drewno może uniemożliwić wykonanie zadania w tym roku.

Odpowiedź nr 7:

Ze względu na czas realizacji zadania dopuszcza się zastosowanie drzwi EI 30 bez okleiny drewnianej w kolorze brązowym. Wymaga się zastosowania w dostarczonych drzwiach klamki metalowej i zamka z wkładką bębnekową dwustronną.

W związku z powyższym, Zamawiający:

- a) przesuwa termin na składanie ofert w tym postępowaniu z dnia 14 listopada 2023 roku - godz. 10:00 na dzień 15 listopada 2023 roku - godz. 12:00;

- b) przesuwa termin otwarcia ofert w tym postępowaniu z dnia 14 listopada 2023 roku - godz. 10:30 **na dzień 15 listopada 2023 roku - godz. 12:30;**
- c) przesuwa termin związania ofertą w tym postępowaniu z dnia 13 grudnia 2023 roku **na dzień 14 grudnia 2023 roku.**

Powyższe zmiany oraz treść odpowiedzi na pytanie nr 1 skutkują koniecznością dokonania zmiany zapisów zawartych w *SWZ* oraz *Ogłoszeniu o zamówieniu*. Przedmiotowe dokumenty po zmianie w załączeniu. Podstawa prawna zmian – art. 286 ust. 1 oraz ust. 9 ustawy *Pzp*.

Przesłane wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z poważaniem
Wójt
dr inż. Zbigniew Szczepański