

## ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Działając na podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Żywiec z dnia 02.08.2021r. w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla zapytania ofertowego 7/NTSI/2022 pn. „Budowa zbiornika wody czystej na terenie SUW w Żywcu o pojemności 1000 m<sup>3</sup>”, dokonuje się następującej zmiany:

### SWZ – Załącznik nr 15. „Dokumentacja budowlana TOM IV-TECHNOLOGIA”

#### 1) Strona 9, 4 punktów „Zestawienia rzeczowego” - Dokumentacja budowlana TOM IV-TECHNOLOGIA:

- Przepustnica kołnierzowa DN 400 x 3 szt., DN300 x 1 szt., PN16, ze stali nierdzewnej, przystosowane do zabudowy napędu elektromechanicznego.

#### otrzymuje nowe brzmienie:

- Przepustnica kołnierzowa DN 400 x 3 szt., DN300 x 1 szt., PN16, ze stali nierdzewnej bądź żeliwa sferoidalnego, przystosowane do zabudowy napędu elektromechanicznego.

### SWZ – Załącznik nr 17. „Przedmiar robót”.

#### 1) Punkt 1.2.36, rubryka opis:

- Przepustnica kołnierzowa z wykładziną elastomerową, Fi-400-mm - ze stali nierdzewnej PN16 wraz z napędem elektrycznym.

#### otrzymuje nowe brzmienie:

- Przepustnica kołnierzowa Fi-400-mm - ze stali nierdzewnej bądź żeliwa sferoidalnego PN16 wraz z napędem elektrycznym.

#### 2) Punkt 1.2.37, rubryka opis:

- Przepustnica kołnierzowa z wykładziną elastomerową, Fi-300-mm - ze stali nierdzewnej PN16 wraz z napędem elektrycznym

#### otrzymuje nowe brzmienie:

- Przepustnica kołnierzowa Fi-300-mm - ze stali nierdzewnej bądź żeliwa sferoidalnego PN16 wraz z napędem elektrycznym.

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.