

Oświęcim, 16.07.2019 r.

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania nr P-ZP/PN/13/2019 pn. „Wymiana sieci wodociągowej metodą bezwykopową przy ul. Bema oraz ul. Olszewskiego w Oświęcimiu”

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udziela odpowiedzi jak niżej.

Pytanie nr 1

Czy dopuszcza się kraking dynamiczny? W SIWZ jest określony kraking statyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymianę rur metodą krakingu dynamicznego.