

ULICA KARPACKA

LEGENDA:

- Proj. kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania 14kW np. f. Vaillant VC146, Q = 14,0 kW, m = 33,5 kg (szer x gł x wys) 440x338x720 mm
  - Proj. kanał koncentryczny Ø80/125
  - Proj. kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy 6,0 kW
- 157 szerokość okna  
135(102) wysokość okna (wysokość wnęki)
- 06 Pokój nr pom., typ pom.  
20°C 1069 W temp. pom., obciążenie cieplne pom.  
2xCu18x1,0 ilość przewodów x materiał, średnica
- instalacja c.w.u.  
projektowane przewody instalacji gazowej

UWAGI:

- Przewody wody zimnej w miarę możliwości prowadzić po ścianach
- Instalację wody zimnej wykonać z rur PP np. System BORPLUS PN16 firmy Wavin
- Do projektowanego kotła gazowego dwufunkcyjnego doprowadzić instalację wody zimnej
- W drzwiach prowadzących do WC wykonać otwór wentylacyjny o powierzchni 200cm<sup>2</sup>
- Kondensat z kotła skierować do pompki kondensatu, a następnie odprowadzić przez wężyk do kanalizacji

KS KITCHEN SINK – zlewozmywak  
S SINK – zlew  
T TOILET – toaleta  
Sh SHOWER – prysznic  
B BATH – wanna

LOKAL MIESZKALNY NR 1		
Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ] Straty ciepła [W]
01	Kuchnia	7,12 499
02	Pokój	19,88 1392
03	Łazienka	2,46 234
LOKAL MIESZKALNY NR 2		
Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ] Straty ciepła [W]
01	Kuchnia	6,40 448
02	Łazienka	3,30 313
03	Pokój	19,80 1392
LOKAL MIESZKALNY NR 3		
Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ] Straty ciepła [W]
01	Toaleta	1,27 89
02	Kuchnia	9,55 669
03	Pokój	19,34 1354
04	Pokój	8,24 577
LOKAL MIESZKALNY NR 3A		
Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ] Straty ciepła [W]
01	Przedpokój	1,05 74
02	Toaleta	0,87 61
03	Kuchnia	9,55 669
04	Pokój	17,60 1232

Nazwa inwestycji: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6 w budynku mieszkalnym przy ulicy Karpackiej 27 w Bydgoszczy				
Adres: ul. Karpacka 27, 85-011 Bydgoszcz				
Inwestor: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz				
<div><div>EKO AUDYT</div><div>EKO AUDYT Sp. z o.o. ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław tel. 71 307 03 83/800 800 250 e-mail: kontakt@eko-projects.pl</div></div>				
Inst. sanit.:	Projektant:	mgr inż. Sandra Bednarz DOŚ/0131/PBS/16	Podpis:	Format: A2 Skala:
	Opracował:	mgr inż. Łukasz Augustyn	Podpis:	Nr rys.: 2 Symbol: IS, A
	Sprawdzający:	mgr inż. Marta Rudnicka 133/DOŚ/12	Podpis:	Data: 04.07.2018 Stadium: budowlany
Tytuł: Rzut parteru - projekt instalacji gazowej oraz ciepłej wody użytkowej mieszkań nr 1, 2, 3, 3A				