



**POLSKI
ŁĄD**



GMINA MORYŃ

Plac Wolności 1

74 – 503 Moryń

Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

Moryń, dnia 4 kwietnia 2023 r.

ISR.271.1.2023.ZP

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu w ramach programu Polski Łąd

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00127291 dnia 9 marca 2023 r.

Zamawiający – Gmina Moryń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że w dniu 27 marca 2023 r. i 4 kwietnia 2023 r. otrzymał wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Treść wspomnianych wniosków jest następująca:

1. W nawiązaniu do niespójnych zapisów pkt. 26 SWZ oraz par. 8 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, czy wymagane jest wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W opisie technicznym P2-P6 str. 31 jest zapis o zamontowaniu wkładki dennej Easy-Clean, co ogranicza możliwość zastosowania dowolnych pomp, ponieważ nie wszyscy producenci dysponują osprzętem do montażu pomp do takiej wkładki. Czy zamiast wkładki można zastosować skosy przy dnie zbiornika, wykonane fabrycznie przez producenta zbiorników, które skutecznie zapobiegają sedymentacji ścieków dając możliwość zastosowania dowolnych pomp?
3. Czy budowane przepompownie ścieków mają być wpięte do systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod.-kan. działającego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gminie Moryń?

Stanowisko zamawiającego jest następujące

Ad.1 Zamawiający informuje, że stosownie do zapisów wynikających z pkt. 26 SWZ w niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

Ad.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania skosów przy dnie zbiornika, wykonanych fabrycznie przez producenta zbiorników, które skutecznie zapobiegają sedymentacji ścieków dając możliwość zastosowania dowolnych pomp.

Ad.3. Zamawiający informuje, że budowane przepompownie ścieków mają być wpięte do systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod.-kan. działającego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gminie Moryń.