

ZP.271.2.8.2023.AS

Tuchola, dnia 31 maja 2023 r.

Dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi”

W odpowiedzi na zadane pytanie do postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi”, Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje treść pytań z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1 :

- a) Zamawiający określając swoje oczekiwania uznał, że producent nawierzchni ze sztucznej trawy musi przynależeć do grupy FIFA Preferred Producer lub FIFA Preferred Provider (FPP). Chcielibyśmy zauważyć, że to grupa tych samych producentów - lista producentów posiadających taki status jest dostępna jest na stronie internetowej federacji. Takich dostawców jest zaledwie 8. Oprócz FPP istnieje jeszcze jeden typ producentów nawierzchni rekomendowanych przez FIFA – FIFA Licensees. Lista tych podmiotów obejmuje 28 producentów z całego świata. Żądanie wyłącznie aktualnego certyfikatu FPP od producenta trawy jest nie tylko nieuzasadnione realnymi potrzebami Zamawiającego, ale również w istotny sposób ogranicza uczciwą konkurencję. Takie same wymagania stawia się producentom, którzy mają status FIFA LICENCEE PRODUCER, ponieważ przynależność do tej organizacji wiąże się z koniecznością dostarczenia produktów spełniających wymagania FIFA oraz współpracy z firmami wykonawczymi, które muszą sprostać wysokim wymaganiom jakościowym podbudowy i instalacji. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie posiadania statusu FIFA Licensed Producer dla producenta sztucznej trawy.
- b) Czy Zamawiający zaakceptuje raport z badań testu LISPORT na min. 240 tys. cykli dla włókna oferowanej trawy wydany przez autoryzowane przez FIFA laboratorium? Ilość cykli na poziomie min. 300 tys. czy 240 tys. jest porównywalna, jeśli chodzi o jakość proponowanych produktów.

Odpowiedź nr 1:

- a) Zamawiający nie dopuszcza posiadania statusu FIFA Licensed Producer ,
b) Zamawiający nie dopuszcza trawy o ilości cykli na poziomie 240 tys.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne trawę syntetyczną renomowanego europejskiego producenta o parametrach jak poniżej.

- Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:
- Nawierzchnia z włókien polietylenowych, z wypełnieniem granulatem EPDM szary z recyklingu
 - Długość włókna monofilamentowego nad podkładem: min. 50 mm
 - 1. Dtex: min. 12.000,
 - 2. Ciężar włókna: min. 1.300 gr/m²
 - 3. Grubość włókna: min. 390 μm
 - 4. Waga całkowita nawierzchni: min. 2.150 gr/m²
 - 5. Ilość pęczków: min. 9.450 pęczków/m²
 - 6. Ilość włókien: min. 113.500/m²
 - 7. Profil/kształt włókna: UFO
 - 8. Kolor: min. dwa kolory włókien w jednym pęczku
 - 9. Wytrzymałość włókna na wyrywanie: min. 40 N;
 - 10. Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 100 N

11. Przepuszczalność wody przez nawierzchnię: min. 3.900 mm/h
12. Przepuszczalność wody przez cały system: min. 2.400 mm/h
Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów, dotyczący systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

- a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
- b) kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- c) kartę techniczną wypełnienia EPDM z recyklingu w kolorze szarym poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- d) Świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy i wypełnienia;
- e) Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium FIFA laboratorium np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie – dopuszcza się raport na wypełnieniu SBR) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
- f) aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Preferred Provider wystawiony dla producenta trawy;
- g) raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”.
Dopuszczenie trawy jak powyżej w żaden sposób nie odbije się na jakości, proponowana przez nas trawa jest zdecydowanie bardziej trwalsza ponieważ posiada badanie wytrzymałości włókna na poziomie 500 000 cykli. Dopuszczenie proponowanej trawy pozwoli nam wziąć udział w postępowaniu.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne trawę syntetyczną o przedstawionych parametrach.

Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami na stronie prowadzonego postępowania.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kowalski