ZESTAWIENIE STOLARKI ISTNIEJĄCEJ ODRESTAURUOWANIE

L.P.	DZR1 ISTNIEJĄCE ODRESTAURUOWANIE	DR1 ISTNIEJĄCE ODRESTAURUOWANIE	DR2 ISTNIEJĄCE ODRESTAURUOWANIE	DR2 ISTNIEJĄCE ODRESTAURUOWANIE
MATERIAŁ/KOLOR	DREWNIANE / RAL 8011	DREWNIANE / RAL 8011	DREWNIANE / RAL 8011	DREWNIANE / RAL 8011
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA S/H LUB OKNA	75+75 / 190	69 / 167	95 / 205	84 / 187
WYMIAR OTWORU BUDOWLANEGO	150 / 222	77 / 179	wg. rys.	90 / 190
OTWIERANIE L/P	L / P - / -	L / P - / -	L / P 1 / -	L / P 1 / -
RAZEM SZTUK	1	1	1	1
	Drzwi zabytkowe –oczyszczenie z powłok lakierniczych –uzupełnienie ubytków, szpachlowanie –malowanie ral. 8011 –wymiana przeszklenia –naprawa mechanizmu klamki –montaż nowego samozamykacza –montaż uszczelki opadającej	Drzwi zabytkowe –oczyszczenie z powłok lakierniczych –uzupełnienie ubytków, szpachlowanie –malowanie ral. 8011 –wymiana przeszklenia, szkło mleczne –naprawa mechanizmu klamki –montaż nowego samozamykacza	Drzwi – ścianka zabytkowe –oczyszczenie z powłok lakierniczych –uzupełnienie ubytków, szpachlowanie –malowanie ral. 8011 –wymiana przeszklenia, szkło mleczne –naprawa mechanizmu klamki –montaż nowego samozamykacza	Drzwi –oczyszczenie z powłok lakierniczych –uzupełnienie ubytków, szpachlowanie –malowanie ral. 8011 –naprawa mechanizmu klamki

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P.	DZ1	D1	D2	D3
MATERIAŁ/KOLOR	STAL / RAL 8011	STAL / RAL 8011	STAL / RAL 8011	STAL
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA S/H LUB OKNA	100 / 200+25	80 / 170	90 / 190	90 / 200
WYMIAR OTWORU BUDOWLANEGO	105 / 228	90 / 175	102 / 195	102 / 205
OTWIERANIE L/P	L / P 1 / 0	L / P 1 / 0	L / P 1 / 0	L / P 2 / 1
RAZEM SZTUK	1	1	1	3
	Drzwi stalowe – drzwi w świetle przejścia min.100/200 cm, – skrzydło z wytłoczeniami dekor., – drzwi z przeszkleniami, – drzwi wyposażyć w samozamykacz, – zamek patentowy – współczynnik przenikania ciepła U=1.3 W/m2xK,	Drzwi stalowe – drzwi w świetle przejścia min.80/175 cm, – zamek patentowy – podcięte drzwi, szczelina wentylacyja 2 cm	Drzwi stalowe poddasze – drzwi w świetle przejścia min.90/190 cm, – zamek patentowy – podcięte drzwi, szczelina wentylacyja 2 cm	Drzwi stalowe do mieszkań – drzwi w świetle przejścia min.90/200 cm, – zamek patentowy – wizjer – kolorystykę dostosować do istniejących drzwi do mieszkania na parterze opisanych jako wzorcowe – współczynnik przenikania ciepła U=1.3 W/m2xK,

ZESTAWIENIE STOLARKI

L.P.	Oz1	Oz2	Oz3	Oz4	Oz5	Oz6	Oz7	Oz8
MATERIAŁ/KOLOR	PVC / BIAŁE	PVC / BIAŁE	PVC / BIAŁE	PVC / BIAŁE	PVC / BIAŁE	PVC / BIAŁE	PVC / BIAŁE	PVC / BIAŁE
SCHEMAT								
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA S/H LUB OKNA	37 / 113	100 / 168	92 / 168	92 / 168	50 / 83	90 / 140	40 / 70	55 / 120
WYMIAR OTWORU BUDOWLANEGO	40 / 115	102 / 170	95 / 170	95 / 170	52 / 85	92 / 141	42 / 71	57 / 121
OTWIERANIE L/P	L / P - / 1	L / P - / -	L / P - / -	L / P - / -	L / P - / -	L / P - / -	L / P - / -	L / P - / -
RAZEM SZTUK	1	6	2	1	2	2	7	2
	Okno – współczynnik przenikania ciepła U=0.9 W/m2xK; – rozwierno uchylne – nadproże łukowe	Okno – współczynnik przenikania ciepła U=0.9 W/m2xK; – rozwierno uchylne – nadproże łukowe	Okno – współczynnik przenikania ciepła U=0.9 W/m2xK; – przeszklenie rozwierno uchylne – przeszklenie stałe – nadproże łukowe	Okno – współczynnik przenikania ciepła U=0.9 W/m2xK; – rozwierno uchylne	Okno – współczynnik przenikania ciepła U=0.9 W/m2xK; – rozwierno uchylne	Okno – współczynnik przenikania ciepła U=0.9 W/m2xK; – rozwierno uchylne	Okno – współczynnik przenikania ciepła U=0.9 W/m2xK; – rozwierno uchylne	Okno – współczynnik przenikania ciepła U=0.9 W/m2xK; – rozwierno uchylne

UWAGI

1.)Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane przy użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i jegozaakceptowaniu przez projektanta.
2.)Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3.) Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
4.)Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy ślusarki drzwiowej, należy zamawiać i wykonać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzonie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT
UL. ŚW. JANA PAWŁA II 43B
43-215 STUDZIENICE
TEL. 32 449 02 47

INWESTOR:	GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA 58-400 KAMIENNA GÓRA, PL. GRUNWALDZKI 1
NAZWA INWESTYCJI:	**REMONTU BUDYNKU KOMUNALNEGO**
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	58-400 KAMIENNA GÓRA, ul. JANA PAWŁA II 21
BUDOWLA:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
FAZA: PROJEKT ARCH-BUDOWLANY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI	SKALA: -
	NR RYSUNKU: A-14
DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO: mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ	DATA: 3.2022
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Michał KUCHTA upr. nr 05/OPOKK/2014	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Janusz NAJLEPSZY upr. nr 262 / 89 B-B	PODPIS: