



Płock, 24.05.2024r.

WZP.271.1.59.2024.DR

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 pod nazwą: „**Modernizacja boiska ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocki**”.

Zamawiający Gmina-Miasto Płock na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przekazuje pytanie, które wpłynęło w dniu 23.05.2024r.

Pytanie 1:

"Nawierzchnia poliuretanowa wykonana na obiekcie powinna być rozkładana przy użyciu rozkładarki mas poliuretanowych" - prosimy o dokładne podanie warstw nawierzchni jaka ma być wykonana. Układarką wykonuje się także matę pod nawierzchnię natryskową. Prosimy o jednoznaczne określenie.

Odpowiedź:

Warstwy nawierzchni poliuretanowej:
Nawierzchnia poliuretanowa gr. 13mm
podbudowa elastyczno - dynamiczna gr. 35mm

Z up Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych