



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

KPEC

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Bydgoszcz, 14.02.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 12 szt. węzłów ciepłych w ramach zadania „Przebudowa sieci przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 1 - znak sprawy 2019/S 020-044446.

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 06.02.2019 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie.

Treść pytania wraz z odpowiedzią znajduje się poniżej.


Pytanie 1.

Prosimy o informację jakie mają być zastosowane wymienniki dla C.W.U. - lutowane czy w całości wykonane ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej należy zastosować wymienniki płytowe lutowane miedzią.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych


Marek Estkowski