



Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bierzglinku wraz z robotami towarzyszącymi w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela poniższych odpowiedzi na wniesione pytania

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 15 w kosztorysie ofertowym (wysokość ogrodzenia: 0,5 podmurówka + 1,5 m ogrodzenie stalowe = 2 m, czy 1,5 m łącznie?)

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że całość ogrodzenia (podmurówka + panel ogrodzeniowy) mają mieć wysokość 1,5 m. Obecne słupki furtki mają wysokość 1,54 m, nowe słupki należy dopasować wysokościowo do istniejących. Podmurówka betonowa wysokości 0,5 m może być wykonana z jednego panelu 50 cm lub dwóch po 25 cm, dla połączenia słupków stalowych z podmurówką należy użyć stalowych mocowań podmurówki (tzw. ceowników) mocowanych do słupków, kolor mocowań jak ogrodzenie.

z up. Burmistrza

Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.