



sp. z o.o.  
**WODOCIĄGI DĘBICKIE**

Nr referencyjny: **3/WS-1/01/19**

Dębica, 08.02.2019 r.

## Zapytania wraz z wyjaśnieniami

Zamawiający „Wodociągi Dębickie” Sp. z o. o. działając zgodnie z § 17 ust. 2 oraz 3 Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o. o., dla których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Gumniskiej do ul. Starzyńskiego w Dębicy – etap II**”.

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

### Wykonawca A:

**Pytanie nr 1: Zakres robót obejmuje: montaż opasek wodociągowych. Proszę o informację czy opaski wodociągowe zostaną dostarczone przez Wodociągi Dębickie ?**

Odpowiedź: Opaski zostaną dostarczone przez Wodociągi Dębickie na etapie budowy przyłączy wodociągowych, którymi inwestorami będą poszczególni odbiorcy. Na przedmiotowym etapie opaski nie będą montowane.

Zatwierdzam

PREZES ZARZĄDU  
*Jacek Gil*

Otrzymują:

– Wykonawcy, którzy zadali pytania w postępowaniu.

Publikacja:

– Platforma zakupowa.