

UWAGA:

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzące przez ścianę od strony lasu wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS60.
- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzące przez strop wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS60.

PROJECT - CONSULTING SP. Z O.O. 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47			NR RYS. Sw2
TEMAT	**ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEMANIE**		FAZA PROJEKT techn.
ADRES	18-525 TUROŚL, LEMAN 37A DZ. EWID. NR 409/4 JEDN. EWID. 200606_2 TUROŚL, OBR. EWID. NR 0009 LEMAN		BRANŻA san.
RYSUNEK	**Rzut poddasza- instalacja wentylacji mechanicznej**		SKALA 1:50
PROJEKTANT	mgr inż. Danuta Pliszczatowska upr. nr: SUW-75/90	DATA 4 sierpnia 2023 r.	PODPIS
OPRACOWAŁ		DATA 4 sierpnia 2023 r.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Edyta Łysenko upr. nr: PDL/0053/POOS/09	DATA 4 sierpnia 2023 r.	PODPIS