


PRZEKRÓJ POSADOWIENIA RUR



Uwaga :

- Do zagęszczania zasypki w obrębie strefy rury oraz nad jej wierzch należy stosować lekkie ubijaki wibracyjne (max. ciężar użyteczny 0,30kN) albo zagęszczarki płytowe (max. ciężar użyteczny 1,0kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad rurą może być zagęszczana średnim ubijakiem (max. ciężar użyteczny 5,0kN). Ciężkie urządzenia do zagęszczania mogą być używane dopiero po przykryciu rury na wysokości 1,0m.
- Zagęszczenie obsypki wykonywać jednocześnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.

KMS Energia www.kmsenergia.pl	TYTUŁ OPRACOWANIA Budowa przykanalików sieci kanalizacji deszczowej w ul. Marli Konopnickiej w Zamościu	SKALA: bez skali	
	NAZWA RYSUNKU SCHEMAT POSADOWIENIA RUR	DATA:	NR RYSUNKU: 6
INWESTOR Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość	PODPIS:		
PROJEKTANT: mgr inż. Bożena Książ upr. bud. UAN-II-8387/14/88			