

Krynica-Zdrój, dnia 21 marca 2023 r.

GMINA KRYNICA-ZDRÓJ
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadania pn. **Rozbudowa ogrodów tematycznych na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju***

WYJAŚNIENIA
treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji dla przedmiaru wentylacji dla komory technologicznej.

Wyjaśnienia:

W załączeniu przedmiar zawierający modyfikację Działu 5. (Instalacje wewnętrzne – komora technologiczna) w zakresie między innymi danych dotyczących wentylacji mechanicznej.

Pytanie 2:

W przedmiarze jest 2.2.1 jest 10kpl w projekcie na rys. IE-13 jest 27kpl + KULE 40cm -2kpl.

Wyjaśnienia:

Należy przyjąć zgodnie z wyjaśnieniami treści SWZ z dnia 20.03.2023 r. w odpowiedzi na pytanie nr 9 i 10.

Oprawy poza 10 kpl wskazanymi w przedmiarze są poza zakresem niniejszego zamówienia.

Pytanie 3:

Brak rozdzielnic TE1 w przedmiarze.

Wyjaśnienia:

Rozdzielnię wskazano w poz. 1.12 przedmiaru robót.

Pytanie 4:

POZ3.1.4.4 JEST p1-77kpl

POZ3.1.4.5 JEST p1-77kpl

Wyjaśnienia:

Pozycja zdublowana – należy wycenić tylko raz.

Pytanie 5:

Brak w przedmiarze rozbudowy ZK rysunek IE-12

Wyjaśnienia:

Należy przewidzieć dołożenie bezpieczników.

Pytanie 6:

Brak w przedmiarze rozdzielnic RK1, R1.

Wyjaśnienia:

W przedmiarze wskazano rozdzielnie R2, która jest poza zakresem. Należy przewidzieć rozdzielnie R1, rozdzielnia RK1 jest tożsama z R1.

Załącznik:

- zmodyfikowany przedmiar robót