

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na **zadanie:** Montaż klimatyzacji w budynku B i C Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w wybranych pomieszczeniach w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Proszę o informację

1-czy przewidują Państwo jeden termin wizji lokalnej czy z każdym oferentem osobno?

2- paragraf 6 punkt2 - proszę o wyjaśnienie treści zapisu,  
podane w treści 48h odnosi się do dni roboczych?

zapewnienie dostępności wszystkich części zamiennych przez producentów uwzględniając terminy dostaw jest praktycznie nierealne

Obowiązek zapewnienia urządzenia zastępczego oznacza dostarczenie klimatyzatora przenośnego ?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje jednego terminu wizji lokalnej. Zamawiający umożliwi dokonanie przedmiotowej czynności po telefonicznym uzgodnieniu terminu przeprowadzenia wizji tel. 61 44 26 705

Podane w treści 48 godzin dotyczy dni roboczych.

Zapewnienie urządzenia zastępczego nie oznacza dostarczenia klimatyzatora przenośnego. Oznacza zdemontowanie niesprawnego i zamontowanie innego sprawnego urządzenia - klimatyzatora

w/z STAROSTY

*/-/ Marcin Brambor*  
WICESTAROSTA